

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego** według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej od lp. nr 1 do lp. nr 4. Wszystkie wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oceny zgodności, wymaganiami technicznymi tych wyrobów oraz polskimi normami.

Wymagany termin realizacji dostawy sprzętu według zasad ustalonych w umowie (30 dni daty podpisania umowy) z dostawą do magazynu RZI w Olsztynie. ul. Saperska 1.

Lp.	CPV	Nazwa sprzętu – wyrobu / wymagane dokumenty przy dostawie /	j.m.	ilość
1	35111300-8	Gaśnica proszkowa GP 2 x - patrz opis pod tabelą. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta. <u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu / <u>dokumenty wymagane przy dostawie</u> : katalog części zamiennych /	szt.	1155
2	35111300-8	Gaśnica proszkowa GP 6 x - patrz opis pod tabelą. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta. <u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu / <u>dokumenty wymagane przy dostawie</u> : katalog części zamiennych /	szt.	250
3	35111300-8	Gaśnica pianowa 2 x ABF- patrz opis pod tabelą. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta. <u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu / <u>dokumenty wymagane przy dostawie</u> : katalog części zamiennych /	szt.	15

4	35111300-8	<p>Gaśnica przenośna (agregat) proszkowa AP 25 x - patrz opis pod tabelą.</p> <p>Wykonawca w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.</p> <p><u>dokumenty wymagane przy ofercie:</u> ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, karta katalogowa umożliwiająca jednoznaczną identyfikację wyrobu</p> <p>/ <u>dokumenty wymagane przy dostawie</u> : katalog części zamiennych /</p>	szt.	31
---	------------	---	------	----

Uwagi :

- 1. Wykonawca ma obowiązek wpisać w miejscu wykropkowanym **pełną nazwę wyrobu, który oferuje i nazwę producenta.****

Pozycja nr 1: Gaśnica proszkowa GP 2 x

Gaśnica musi spełniać wymagania określone w pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Wymagania:

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy A, B i C z możliwością gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000 V,
- masa środka gaśniczego 2 kg,
- zbiornik metalowy,
- czynnik roboczy – azot,
- trwały zawór szybko otwieralny wyposażony w manometr umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy,
- możliwość wielokrotnego napełniania,
- zakres temperatur stosowania od -30 do +60 °C,
- oryginalne części zamienne do oferowanego sprzętu muszą być ogólnie dostępne na rynku polskim,
- dostarczone gaśnice muszą być dostarczone w początkowym terminie ich przydatności tj. max. 5 miesięcy od daty produkcji,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 2 : Gaśnica proszkowa GP 6 x

Gaśnica musi spełniać wymagania określone w pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Wymagania:

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy A, B i C z możliwością gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000 V,
- masa środka gaśniczego 6 kg,
- zbiornik metalowy z podstawą metalową lub z tworzywa,
- wąż gumowy ułatwiający manewrowanie strugą środka gaśniczego,
- trwały zawór szybko otwieralny wyposażony w manometr umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy,
- czynnik roboczy – azot,
- możliwość wielokrotnego napełniania,
- oryginalne części zamienne do oferowanego sprzętu muszą być ogólnie dostępne na rynku polskim,
- dostarczone gaśnice muszą być dostarczone w początkowym terminie ich przydatności tj. max. 5 miesięcy od daty produkcji,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 3: Gaśnica pianowa 2 x ABF

Gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, grupa pożarów F oraz pożarów z grupy A i B i możliwością gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 000V.

Wymagania:

- czynnik roboczy – azot,
- masa środka gaśniczego 2 l,
- możliwość wielokrotnego napełniania,
- oryginalne części zamienne do oferowanego sprzętu muszą być ogólnie dostępne na rynku polskim,
- dostarczone gaśnice muszą być dostarczone w początkowym terminie ich przydatności tj. max. 5 miesięcy od daty produkcji,
- gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

Pozycja nr 4 : Gaśnica przewoźna proszkowa (agregat) AP 25 x

Wyrób musi być zgodny z pkt. 7.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U . Nr 085, poz. 553).

Wymagania:

- trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydowo-poliestrową,
- proszek gaśniczy A, B, C,
- czynnik napędowy azot,
- masa środka gaśniczego 25 kg,
- możliwość ponownego napełniania,
- wąż gumowy długość 5 m zakończony prądownicą, ułatwiający kierowanie strugą środka gaśniczego,
- zawór główny ze wskaźnikiem ciśnienia wskazującym sprawność gaśnicy,
- wózek umożliwiający przemieszczanie gaśnicy (agregatu),
- gaśnica musi posiadać niżej wymienione dokumenty dla urzędu dozoru technicznego:
a/ deklarację zgodności producenta (2 egz.),
b/ paszport skrócony (2 egz.),

- c/ dokumentację zbiornika (2 egz.),
 - d/ poświadczenie nastawienia zaworu bezpieczeństwa (2 egz.),
 - e/ analizę ryzyka pracy urządzenia ciśnieniowego (2 egz.),
 - f/ instrukcję obsługi.
- dostarczone gaśnice (agregaty) muszą być dostarczone w początkowym terminie ich przydatności tj. max. 5 miesięcy od daty produkcji,
 - gwarancja min. 12 miesięcy max. 24 miesiące od daty dostawy.

UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY:

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą do każdego asortymentu sprzętu dokumenty wymienione w tabeli powyżej.
2. **Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.**
3. Każdy sprzęt dostarczony do magazynu RZI w Olsztynie musi być fabrycznie nowy.
4. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynu RZI w Olsztynie od poniedziałku do piątku (wyłącznie w dni robocze) od godz. 7³⁰ do godz. 13⁰⁰. Termin dostawy należy uzgodnić telefonicznie lub faksem na minimum 24 godz. przed dostawą. W powiadomieniu należy zaznaczyć, które pozycje z arkusza ofertowego i w jakiej ilości zostaną dostarczone do Zamawiającego.
Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego (np.: poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynu RZI w Olsztynie.
5. W przypadku dostawy towaru na paletach, palety nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
6. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonego towaru (należy uprzedzić dostawcę – przewoźnika).
7. Przy dostawie towaru Wykonawca nie może zaoferować zamiennika, który nie został zaakceptowany (dopuszczony) przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego.
8. Wykonawca przy dostawie ma przekazać firmowy katalog oferowanych produktów, w którym umieszczone muszą być wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. W katalogu należy zaznaczyć, który asortyment jest dostarczony do zamawiającego.
9. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014 r. poz. 11) zwanej dalej „Decyzją nr 3/MON”, Zamawiający wymaga co następuje:
Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;
 - a) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;
 - b) Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodne z § 4 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014 r.). Przedmiot umowy (w zależności od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materiałowej:
 - Grupa materiałowa nr 5 – pozostałe wyroby.
 - c) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One).

- d) Stosowane etykiety oraz nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w § 5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.
- e) W celu identyfikacji wyrobów, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (część B, C, D) w formie MS Excel (zał. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej do Zamawiającego (odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego).

Karta wyrobu powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej (format EXCEL) na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem właściwej dostawy. Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce – *Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu*.

- 10.** Do czasu złożenia oferty należy kontrolować aktualność SWZ na Platformie zakupowej openNexus – nr postępowania pytania i odpowiedzi – ze względu na możliwość modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianę terminu otwarcia ofert w związku z pytaniami oferentów.

Sporządziła: Halina Figurska