

Nr sprawy: **RZP.271.75.2021.ZP1**

Białe Błota, dnia 26.08.2021 r.

KUJAWSKO-POMORSKIE

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Dotyczy postępowania pn.:  
Budowa Skatepark w Przyłękach- etap I w ramach zadania pn. „Budowa Skatepark w Przyłękach”

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania- zestaw 1

#### Pytanie 1.

Po wstępnej analizie dokumentacji, pragnę zwrócić uwagę, iż w dokumencie pt. "Opis przedmiotu zamówienia" znajduje się błąd. Na drugiej karcie tego dokumentu widnieje zapis dotyczący płyty asfaltobetonowej, która ma mieć 6 mm grubości. Oczywiście technicznie nie ma możliwości aby taka grubość płyty zapewniała prawidłowe użytkowanie obiektu, więc zapewne błąd ten ma charakter omyłki pisarskiej. [...], albowiem w miejsce "6mm" winien być zapis "6 cm".

Oczywistym jest fakt, iż obliczając koszt materiału, zakładam wartość 6 centymetrów jako docelowej grubości płyty.

#### Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, iż należy zastosować warstwę ścierną asfaltobetonową o grubości 6 cm.

Ujednolicony Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień.

- II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
- a) Ujednolicony Opis przedmiotu zamówienia.
- III. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- IV. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta  
Anna Gruska-Cepak