

UWAGI:
1. Kable układać zgodnie z N SEP-E-004..
2. Przy skrzyżowaniach z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem kable chronić w rurach PCV 75mm
3. Dodatkowa ochrona od porażeń:
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecin
ul. Zielone Wzgórze 18/8
tel./fax. 91-488-38-28

branża elektryczna
projektował:
mgr inż. Stanisław Maruszczak
upr. nr 6/Sz/71

opracował:
xxxxxxxxxxxxxx

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Goleniowie
ul. I Brygady Legionów 18a
72-100 Goleniów

nazwa inwestycji:
Budowa sieci wod.-kan.
w Aglomeracji Goleniów - ZADANIE 3

nazwa zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz z przepompowniami ścieków, rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym przepompowni w m. Krępsko

obiekt:
ETAP 2:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Krępsko
z przesyłem ścieków do Łanięwa

stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł tomu:
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi

tytuł rysunku:
Plan syt.-wys. zasilenia elektroenergetycznego przepompowni P6

miejscowość i data: SZCZECIN, II 2019
skala: 1: 250
nr rys.: 6.1

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.