

Poznań, dnia 29.05.2023 r.

Nr: ZP.240.39.2023

L-da.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA , WYJAŚNIENIA SWZ

Dotyczy postępowania pn: **Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na terenie Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, os. Piastowskie 106A, Poznań, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w ww. postępowaniu.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie trawy renomowanego europejskiego producenta o parametrach jak poniżej i wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentach
Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż:

- Typ produkcji : tuftowana
- Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien fibrylowanych/ monofilowych kręconych (teksturowanych)
- Wysokość włókna ponad podkładem : min. 40 mm, max 55 mm
- Kolor – min. dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
- Podkład : polipropylenowy i lateksowy/ polipropylenowy i poliuretanowy
- Ciężar włókna (dtex) – min. 20 000
- Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2 790 g
- Waga włókien na m² – min. 1 350 g
- Grubość włókien
- Włókno monofilowe proste – min. 370 µm
- Włókno fibrylowane, kręcone (teksturowane), – min. 275 µm
- Ilość pęczków na m² – min. 13 790 szt.
- Ilość włókien na m² – min. 137 900 szt
- Wytrzymałość łączenie klejonego po starzeniu: min. 160 N
- Wyrwywność pęczka po starzeniu: min. 41 N
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min.3250 mm/h

3) Wypełnienie trawy:

- piasek kwarcowy i granulaty EPDM z recyklingu – ilości wypełniania użytkowego i

stabilizującego wg wytycznych wynikających z raportu z badań laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu.

4) Wymogi dotyczące maty elastycznej (absorbującej):

- typ – prefabrykowana PE (polietylenowa) z produkcji pierwotnej (nie z recyklingu);
- grubość – min. 10 mm,
- otwory drenażowe – powinny występować otwory zapewniające odpowiednio szybkie odprowadzanie wody opadowej,
- odporność na rozrywanie – min. 0,25 MPa;

Dokumenty dotyczące nawierzchni:

1. Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: mata elastyczna (próbka o min. wymiarach min. 10 cm x 10 cm), trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach min. 20 cm x 20 cm), granulatu gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości min. 100 gram).
2. Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp, mata), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 na poziomie FIFA Quality PRO oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej, wypełnienia i maty amortyzującej. Dopuszcza się badanie na innym wypełnieniu niż EPDM pod warunkiem dostawy oraz zasypu granulatem EPDM z recyklingu. W przypadku takim wymagane jest pisemne potwierdzenie przez producenta trawy, że zastosowany granulatu spełnia jego wymagania jakościowe;
3. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
4. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny;
5. Karty techniczne dla oferowanej nawierzchni z trawy sztucznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce w budowania, nazwa inwestycji), wypełnienia z granulatu i maty amortyzującej;
6. Świadectwa higieny (Atesty PZH lub równoważne) dla oferowanej nawierzchni z trawy sztucznej, wypełnienia z granulatu i maty amortyzującej;
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

Odpowiedź na pytanie 1


DIREKTOR
Lukasz Miadziotko

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną nawierzchnię.

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06