

Grodzisk Mazowiecki, 02.02.2021r.

ZWiK/DO/BK/276/2021

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, znak sprawy: 62/DO/2020**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ VI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający potwierdza wykonanie w ramach zadania „Budowa i przebudowa linii osadowo – gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym” termoizolacji Wydzielonej komory fermentacyjnej – ob. Nr 9A zgodnie z PW opis architektury oraz rysunkiem cz. konstrukcyjnej nr K-9A-02 tj.

Kopuła zbiornika:

- wełna mineralna gr. 15 cm,

- deskowanie gr. 19 mm na podkonstrukcji stalowej,

- blacha gładka gr. 0,8 mm powlekana, kolor wg. Architektury.

Powierzchnia boczna zbiornika:

- wełna mineralna gr. 15 cm,

- blacha trapezowa T 55 gr. 0,6 mm ocynkowana i zabezpieczona powłoką PVDF

Powierzchnia boczna – cokół zbiornika

- wodoodporne płyty izolacyjne gr. 10 cm polistyren ekstrudowany,

- warstwa hydroizolacyjna preparat bitumiczny bez rozpuszczalników organicznych,

- tynk mozaikowy,

pomimo nie ujęcia w/w pozycji w przekazanym przedmiarze robót „Zadanie II – AiK-PR.PR.D” materiałów przetargowych?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza konieczność wykonania w ramach zadania „Budowa i przebudowa linii osadowo – gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym” termoizolacji Wydzielonej komory fermentacyjnej – ob. Nr 9A zgodnie z OPZ.**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu uzupełnione przedmiary robót oraz zaktualizowaną tabelę kosztową dla zadania 2 uzupełnioną o pozycje nr 4.27 - Elewacja zbiornika.**

**Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020**

1. ....

2. ....

(podpisy Kierownika Zamawiającego)