

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 01 kwietnia 2019 r.

HZP-231-39/19

**Dotyczy:** postępowania na realizację Zakupu obejmującego „Doświetlenie stanowisk na rozładunkowym froncie kolejowym na części "C" w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórz”

**Wyjaśnienia do SIWZ:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt 8, Dział III SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy oprawy montowane na wysokości 9m poza strefą EX mogą być tylko LED IP66?

**Odp.:** W przypadku montowania opraw na słupach oświetleniowych o wysokości 9m Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw w wykonaniu LED IP66 bez atestu EX.

W przypadku zastosowania innego systemu mocowania opraw np. na naciągu linowym umiejscowionym poniżej 9m lub instalacji opraw na konstrukcji nalewni kolejowej należy zastosować oprawy w wykonaniu EX.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

SPECJALISTA  
W DZIALE ZAKUPÓW  
  
Katarzyna Cwościcka

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu

