

Tulisków, dnia 3 lipca 2023 r.

**GMINA I MIASTO TULISZKÓW**  
**Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1**  
**62-740 Tulisków**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliskowie**

**Sygnatura zamówienia: RRG.271.8.2023**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą, **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliskowie** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710) przedstawia, co następuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał dla włókna oferowanej trawy syntetycznej raportu z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli . Zwracamy uwagę, że podczas badania testu Lisport badane jest włókno pod kątem wytrzymałościowym. Przebadane włókno trawy na 500000cykli oznacza, że nawierzchnia może być użytkowana w sposób intensywny i nie zaszkodzi to w żaden sposób nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał „Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wskazane badanie (test Lisport) nie jest częścią podręcznika testowego FIFA od 2015 roku. Zgodnie z obowiązującym podręcznikiem testowym FIFA aktualnym badaniem wytrzymałości nawierzchni z trawy syntetycznej jest test Lisport XL, dla którego wymaga się jedynie 3000 lub 6000 cykli.

Krzysztof Roman  
/ - /  
Kierownik zamawiającego