



Zarząd Dróg Powiatowych w Czarńkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarńków
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31

e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl

BDO: 000444006

Czarńków, dnia 10.04.2025 r.

Znak sprawy: **ZDP-2.2410.4.2025**

Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pozycji 38 kosztorysu branży drogowej- ścieżki. W załączonej dokumentacji technicznej widnieje rozbieżność tj. w opisie dla projektu oraz kosztorysie nawierzchnia ścieżki jest z AC 8 S jest gr. 4 cm, zaś w SST i na przekrojach warstwa AC 8 S gr. 5 cm. Prosimy o wskazanie jaką grubość nawierzchni należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź nr 1:

Należy przyjąć grubość 5 cm.

Dyrektor
/-/ mgr inż.
Marcin Polcyn