

Psary, dnia 24.06.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

.....

(nazwa i adres Zamawiającego)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Strzyżowice**”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść zapytania wraz odpowiedzią.

Pytanie nr 1.

Po weryfikacji dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego zaprojektowano lub o dopuszczenie zmiany dotyczącej:

1. Konstrukcji balustrady schodowej

Zgodnie z rysunkiem „projektują się słupki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm], zamocowane do podestu i biegu za pomocą śrub M12. Poręcz wykonać ze stali nierdzewnej, z rur Ø 70 [mm] i zamocować do słupków balustrady. Poręcz należy zamocować na wysokości 1,10 [m]. Wypełnienie pionowe balustrady należy wykonać z prętów ze stali nierdzewnej Ø 20 [mm] co 12 [cm]. Poręcz balustrady wydłużone o 30cm. Między poręczami, w duszy schodów zamontować wzdłuż schodów po 4 pręty ze stali nierdzewnej w wym. Ø 20 [mm] co 12 [cm] z poprzecznymi prętami ułożonych w mijankę między rzędami o rozstawie 40 cm.”

Zwracamy się z Prośbą o dopuszczenie zaprojektowania balustrady schodowej z rur ok. Ø 42 [mm] lub Ø 48,4 [mm] i wg standardów bezpieczeństwa w placówkach o charakterze szkolnym. Uważamy iż zaprojektowana balustrada z rur Ø 70 [mm], o powyższych parametrach jest „totalnie przekombinowana” i dodatkowo naraża na niepotrzebne koszty Zamawiającego. Na ogół balustrady w szkołach, szpitalach, galeriach handlowych itd. są projektowane z rur ok. Ø 42 [mm] lub ewentualnie ok. Ø 48,4 [mm]. Nie ma najmniejszego powodu dla którego balustrada w szkole ma mieć powyższe parametry, które są absurdalne. W związku powyższym Proszę o uzasadnienie i wyjaśnienie zasadności zaprojektowanej balustrady lub o dopuszczenie projektu balustrady z zaproponowanych przez nas rozwiązań. Dodatkowo Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający przewidują aby ze względu na charakter placówki na balustradach (poręczach) przyspawać tzw. grzybki w celu uniemożliwienia dzieciom zjazd na poręczy (brak grzybków w projekcie).

Odpowiedź

Balustradę schodową należy wykonać zgodnie z projektem i STWiOR. Dla balustrady znajdującej się w miejscach zbiorowego przebywania dzieci bez stałego nadzoru (np. szkoła), balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające zsuwanie się po poręczy, zgodnie z zapisami w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 z póź. zm.)

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa dnia **29.06.2020 r. o godzinie 12:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.06.2020 r. o godzinie 12:30.**

Odpowiedzi oraz wprowadzona zmiana stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary> , zakładka dedykowana postępowaniu.

2. a/a

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl