



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
BDO: 00002643
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28
faks 91 881 23 35
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Goleniów, dnia 23 styczeń 2023 roku

Numer sprawy: ZP.ZO.DN.01.2023r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „**Remont ogrodzenia przepompowni ścieków na działce nr 155/1 obr. Mosty, m. Mosty, gmina Goleniów**”.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza łączenie podmurówki do słupków łącznikami metalowymi?

Odpowiedź nr 1

Tak, zamawiający dopuszcza łączenie podmurówki do słupków łącznikami metalowymi.

Pytanie nr 2

Jaka jest wysokość ogrodzenia, które pozostaje na wskazanej działce?

Odpowiedź nr 2

Wymieniany odcinek ogrodzenia ma stanowić niezależne ogrodzenie, które zostanie zamknięte bramką wykonaną przez Zamawiającego. Wysokość ogrodzenia powinna spełniać warunki określone w PFU – panele winny mieć wysokość nie mniejszą niż 150 cm i nie większą niż 200 cm.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak