



WZ.271.69.2022

Czersk, 2022-10-20

## Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)”, (ogłoszenie nr 2022/BZP 00381402/01 z dnia 06.10.2022r.).

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono, że na ulicy 22 Lutego odcinek G-H km 0+213,00 – 0+331,10 do wycinki jest 11 drzew, na ul. Odrodzenia odcinek E-F km 0+037 – 0+316,80 do wycinki są 24 drzewa oraz do usunięcia krzewy na początkowym odcinku. Przedmiar robót zakłada wycinkę 6 drzew. Czy w/w drzewa oraz krzewy należy ująć w kosztorysie ofertowym. Czy Zamawiający usunie je we własnym zakresie?
2. W przedmiarze robót, Ogłoszeniu oraz w SWZ podano, że na ulicy Władysława Reszki należy wykonać odcinek I-J km 0+130,00 – 0+140,70. Jest to odcinek drogi w obrębie skrzyżowania z ul. Leśną. Czy Zamawiający podtrzymuje w/w km odcinka I-J. Czy nie powinien być to km odcinka I-J od ul. Odrodzenia?
3. W ogłoszeniu oraz w SWZ podano, że na ul. Władysława Reszki odcinek I-J km 0+130,00- 0+140,70 należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej na odcinku D22-D25. Zgodnie z dokumentacją projektową w/w odcinek KD nie jest zlokalizowany w km 0+130,00- 0+140,70. Ponadto brak w/w odcinka KD w przedmiarach robót. Czy odcinek KD D22-D25 należy ująć w kosztorysie ofertowym?
4. W dokumentacji projektowej branży sanitarnej załączono szczegół wpustu ulicznego krawężnikowego klasy C-250. Ponadto w opisie technicznym projektu budowlanego branży sanitarnej również wskazano, że należy wykonać wpusty uliczne typu krawężnikowego klasy C-250, zaś w przedmiarze robót branży sanitarnej wskazano wykonanie wpustów ulicznych o średnicy 500 mm z osadnikiem z pokrywą 600x400 klasy D-400 wraz z wiadrzem na części stałe. Prosimy o wskazanie, który rodzaj wpustów ulicznych należy przyjąć do wyceny w kosztorysie ofertowym.
5. Dokumentacja projektowa branży drogowej na ul. Leśnej odcinek C-D km 0+472,80- 0+598,20 zakłada wzniesienie granic oraz rozbiórkę istniejących ogrodzeń z ich odtworzeniem. Po

przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że w miejscu wznowień granic oraz przebudowy ogrodzeń zachodzi kolizja z istniejącymi złączami kablowymi (pomiarowymi) do działek 380/44 oraz 380/43. W czym zakresie będzie wznowienie granic, Wykonawcy czy Zamawiającego? Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci na przebudowę złączy kablowych? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej? Czy usunięcie w/w kolizji należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Do wyceny należy ująć wycinkę 35 szt. drzew wraz z usunięciem karpiny oraz zasypaniem dołu po karpinie.
2. W przedmiarze, Ogłoszeniu i OPZ błędnie podano, że na ulicy Władysława Reszki należy wykonać odcinek I-J km 0+130,00 – 0+140,70 (10,7 m od krawędzi ul. Odrodzenia). W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę treści SWZ tj. zmienia ogłoszenie i OPZ, przedmiar należy dostosować do niniejszych wyjaśnień zamawiającego.
3. W Ogłoszeniu i OPZ błędnie podano, że na ul. Władysława Reszki odcinek I-J km 0+130,00-0+140,70 należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej na odcinku D22-D25. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę treści SWZ tj. zmienia ogłoszenie i OPZ. Przedmiar robót stanowi opracowanie pomocnicze, wtórne w stosunku do dokumentacji projektowej i obrazuje skalę zamierzenia budowlanego oraz ułatwia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. W związku z powyższym podstawą sporządzenia kosztorysu jest opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz wytyczne Zamawiającego.
4. Do wyceny należy ująć wpusty kanalizacji deszczowej o średnicy fi 500 mm z osadnikiem i pokrywą 600x400 klasy D400 wraz z wiadrem na części stałe.
5. Wykonawca ujmie w kosztach wytyczenie w terenie granicy nieruchomości nr 380/43, 380/44, 380/67 rozbiórkę istniejących ogrodzeń oraz przekazanie właścicielowi posesji zdemontowanego ogrodzenia. Złącza kablowe, które zostały wybudowane po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej należy ująć w kosztach oraz przestawić na granicę pasa drogowego.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym Opisu przedmiotu zamówienia) oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. **Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia **25.11.2022 r.**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk> do dnia **27.10.2022 r. do godz. 9:00.**”

**3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu **27.10.2022 r. o godz. 09:05.**, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

**4. Zmienia zał. nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**1) w cz. I. Zakres zadania ppkt 1.5 jest:**

1.5. ul. Władysława Reszki odc. I-J km 0+130,0 – 0+140,7 (10,7 m od krawędzi ul. Odrodzenia)

**powinno być:**

1.5. ul. Władysława Reszki odc. I-J km 0+003,00 – 0+015 (12 m od krawędzi ul. Odrodzenia)

**2) w cz. I. Zakres zadania ppkt 2.4 jest:**

2.4. ul. Władysława Reszki odc. I-J km 0+130,0 – 0+140,7 (10,7 m od krawędzi ul. Odrodzenia)

odcinek kanalizacji deszczowej D22-D25

odcinek od studni D25 w kierunku D26 o długości 6 m wraz odtworzeniem istniejącej nawierzchni poza zakresem drogowym

**powinno być:**

2.4. ul. Władysława Reszki odc. I-J km 0+003,00 – 0+015 (12 m od krawędzi ul. Odrodzenia)

odcinek kanalizacji deszczowej D22-D25 oraz odcinek od studni D25 w kierunku D26 o długości 6 m wraz z studzienkami ściekowymi i przykanalikami od studni D25 i odtworzeniem istniejącej nawierzchni poza zakresem drogowym

**3) w cz. I. Zakres zadania ppkt 1.3 jest:**

1.3. ul. 22 Lutego odc. G-H km 0+213,0 – 0+331,1

**powinno być:**

1.3. ul. 22 Lutego odc. G-H km 0+213,0 – **0+337,1**

**4) w cz. I. Zakres zadania ppkt 2.2 jest:**

2.2. ul. 22 Lutego odc. G-H km 0+213,0 – 0+331,1

odcinki kanalizacji deszczowej D5-D4-D3-D2-D1 – istn. studnia w ul. Ostrowskiej o rzędnych 125,06/123,09 wraz z studniami (nawierzchnię odcinek w ul. Ostrowskiej należy

odtworzyć) odcinek od studni D5 w kierunku D6 o długości 4 m wraz odtworzeniem istniejącej nawierzchni poza zakresem drogowym

**powinno być:**

2.2. ul. 22 Lutego odc. G-H km 0+213,0 – **0+337,1**

odcinki kanalizacji deszczowej D5-D4-D3-D2-D1 – istn. studnia w ul. Ostrowskiej o rzędnych 125,06/123,09 wraz z studniami (nawierzchnię odcinek w ul. Ostrowskiej należy odtworzyć) odcinek od studni D5 w kierunku D6 o długości 4 m wraz odtworzeniem istniejącej nawierzchni poza zakresem drogowym

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ i prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 27.10.2022 r. do godz. 09:00.**

Z poważaniem,

BURMISTRZ  
  
Przemysław Biesek-Talewski

**Załączniki:**

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony załącznik nr 8 do SWZ

**Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a