



POLSKI  
ŁĄD



#### Pytanie nr 1

Prosimy o dołączenie STWiORB

#### Wyjaśnienie nr 1

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający dołącza STWiORB.

#### Pytanie nr 2

W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie parametrów geosiatki. Na przekrojach geosiatka posiada wytrzymałość równą 50 kN/m natomiast w przedmiarach min. 20 kN/m

#### Wyjaśnienie nr 2

Parametr wytrzymałości geosiatki zgodnie z przedmiarem tj. min 20 kN/m

#### Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie grubości warstwy ścieralnej jaką należy przyjąć do wyceny. W przedmiarach wskazano 3 cm natomiast na przekrojach normalnych warstwa ścieralna posiada grubość 4 cm.

#### Wyjaśnienie nr 3

Do wyceny należy przyjąć 3 cm warstwy ścieralnej .