



W-1.43.2.130.2023 . 14 . WO  
dot.:D141/23

Warszawa, dnia 12 .09.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831” – nr postępowania 141/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 161**

Rysunek nr 4.1 pt. "Studnie kanalizacyjne rewizyjne" przedstawia schematy studni przewidzianych do montażu na kanałach o średnicy max DN1400, jednocześnie dokumentacja przewiduje budowę kanału DN1800. Prosimy o szczegół konstrukcyjny studni, która należy zastosować na kanale DN1800.

#### **Odpowiedź**

Na odcinku prowadzenia kanału DN1800, zastosować prefabrykowane studzienki styczne DN1000, komory oraz rury łukowe, według poprawionych rysunków, które Zamawiający przekazuje w załączeniu.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. inwestycji  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*mgr inż. Tomasz Dąbrowski*