

x=51.951648, y=15.521795  
x=51.951648, y=15.521787  
x=51.951650, y=15.521786  
x=51.951816, y=15.521769

PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY DLA  
KABA YKY 3x1,5mm<sup>2</sup> GWP, ORAZ 2 SKRĘTEK  
ŻELOWANYCH UTP CAT 5



ISTN. 1 - YKY 4x35 mm<sup>2</sup>  
OD ZASILANIA RG BUDYNKU

ISTN. 2 - YKY 4x35 mm<sup>2</sup>  
1 - kabel do RG bezzmian.  
2 - kabel należy zakończyć w R-GARAŻ  
pod przyszłe stanowisko ładowania aut elektrycznych

NOWO PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE ZK1-1P nr 0097453  
pole pomiarowe -własność ENEA -operator  
KABEL YKY 4x35 mm<sup>2</sup>

NOWO PROJEKTOWANY KABEL YKY 4x35 mm<sup>2</sup>

ISTNIEJĄCY ZŁĄCZE SZR

## PZT INSTALACJI PRZEBUDOWY ZLZ

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCY WRAZ Z PROJEKTEM WYMIANY TABLIC				Pracownia <i>Amel ac</i>	
WKU w ZIELONEJ GÓRZE , URSZULI 8, 65-147 ZIELONA GÓRA dz. nr ewid. 2312, obręb ewidencyjny 0013, Zielona Góra				65-121 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 106	
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE BOLESŁAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GÓRA				189048/ ROBERT	
INWESTOR: BOLESŁAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GÓRA				nr rys.	
ELEKTRYCZNA				ELE-02A	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. mgr inż.				nr rys.	
PROJEKTANT: mgr inż. mgr inż.				ELE-02A	
OPRACOWAŁ: mgr inż. mgr inż.				ELE-02A	
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2021 r.				ELE-02A	