

OCHRONA OD PORAŻEŃ

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA wg. PN-HD 60364-4-41:2009

Pi=	74,00 kW
Ps=	37,00 kW
Is=	55,70 A
In=	63,00 A
fi=	0,96
k=	0,50

SCHEMAT ROZDZIELNI RG

TEMAT:	PRZEBUDOWA WEWNĘCZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCY WRAZ Z PROJEKTEM WYMIANY TABLIC WKU w ZIELONEJ GÓRZE , URSZULI 8, 65-147 ZIELONA GÓRA dz. nr ewid. 23/2, obręb ewidencyjny 0013, Zielona Góra		
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE BOLESŁAWA CHROBREGO 7, 65-043 ZIELONA GÓRA		
			ELEKRYCZNA
JEDNOŚĆ PROJEKTOWY:	Pracownia 65-121 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 106		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stojarkiewicz		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. W.Tatarczuk		
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2021 r.			ELE-03