



PRZEKRÓJ POPRZECZNY LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA



OZNACZENIA:

- K1 – KABEL YAKXS 4x35 mm²
- WYMIARY PODANO W METRACH.

Nazwa inwestycji			
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna			
Stadium			
PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestor			
POWIAT KŁODZKI ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko			
Jednostka projektowa		PROWAY Zbigniew Kowalski	
		ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251 52-129 Wrocław FAX 71 750 34 67 Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl ul. Atramentowa 10	
	nr uprawnień	podpis	Skala rysunku: - - - - -
Projektant / BRANŻA ELEKTRYCZNA mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK	170/DOŚ/14		Data opracowania: 22.09.2017
			Numer rysunku: 2E
Nazwa rysunku:			
PRZEKRÓJ POPRZECZNY LINII KABLOWEJ			