

Politechnika Warszawska

KANCLERZ

ZP.D.AF.8.2023 L.dz.: DLiZ.261.4.2023

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne dostawy materiałów **elektrycznych** dla jednostek Politechniki Warszawskiej, numer referencyjny ZP.D.AF.8.2023.

Zamawiający – Politechnika Warszawska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców w dniu 15 września 2022 r. wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

poz. 93. Odnosząc się do wyjaśnień zamieszczonych przez Zamawiającego 25 sierpnia br., zwracamy się o dookreślenie pozycji 93.GNIAZDO 2X Z/U IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V podtynkowe z ramką. W nowym brzmieniu pozycji po poprawach jest błąd - gniazdo 2xz/uz IP44... taki produkt nie występuje. Nie ma gniazd z IP44 podtynkowych w jednej ramce. Prawdopodobnie chodzi o gniazdo 2xz/uz ale nie IP44 , tak było w poprzedniej wersji tej pozycji. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2A do SWZ (poz. 93, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „GNIAZDO 2X Z/U IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V podwójne nadtynkowe z ramką”.

Pytanie 2

poz.140. Zwracamy się o wyjaśnienie pozycji 140.OPRAWA PANEL LED PT 35W 230V 840 NW 4000K 3530LM 1195X295 IP20 PF 0,95 120ST, w przedziale lumenów: 4000-4500 lumen.

Proszę o sprostowanie pozycji. W poprzednim zapytaniu było czy Zamawiający dopuszcza oprawę panel led w przedziale 40-45W oraz 4000-4500lm. W odpowiedzi jest 35W 4000-4500lm. Takich oprawy nie istnieją. Nie da się wyprodukować oprawy 35W w takim przedziale lumenów. Proszę o dopuszczenie opraw od 40-45W oraz 4000-4500 lm.



Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2A do SWZ (poz. 140, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „OPRAWA PANEL LED PT 40-45W 230V 840 NW 4000K 3530LM 1195X295 IP20 PF 0,95 120ST, 4000-4500 lm”.

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 01 września 2023 r. do godziny 10:15.

wz. mgr inż. Wojciech Starczyński



ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa
tel. 22 234 6230, 22 234 6695
e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl