

Nr sprawy: ZPb-II.271.118.2022.LJ

Poznań, dnia 27 stycznia 2023 r.

### Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami w postępowaniu pn.: „**Wymiana naświetli dachowych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu**”.

#### Pytanie nr 1

Zgodnie z działem 6 poz. 34-39 przedmiaru robót Zamawiający zakłada wykonanie naprawy kominów z podnośników koszowych. Czy istnieje możliwość ustawienia podnośnika koszowego ze wszystkich stron budynku, w pasie 10 metrów bezpośrednio przylegającym do budynku. Czy także pas zieleni jest przystosowany do wjazdu podnośnika koszowego.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokładnych informacji, jakim podnośnikiem Wykonawca będzie dysponował podczas realizacji zamówienia. W związku z powyższym, mogą istnieć strony budynku, z których nie będzie możliwości ustawienia podnośnika w pasie 10 metrów bezpośrednio przylegającym do budynku. Pas zieleni nie jest przystosowany do wjazdu podnośnika koszowego. Zamawiający w dokumentach zamówienia, jedynie sugerował formę wykonania prac. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, pod warunkiem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Każde rozwiązanie techniczne wykonania prac powinno być uzgadniane z Zamawiającym, przed jego wykonaniem.

#### Pytanie nr 2

Czy okna otwierane w przewidzianych do wymiany naświetlach mają być przystosowane do oddymiania i mają być wyposażone w siłowniki oddymiające.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby naświetla będące w zakresie przedmiotu zamówienia były przystosowane do oddymiania i były wyposażone w siłowniki oddymiające.

**Pytanie nr 3**

Czy wykonawca ma podłączyć siłowniki oddymiające do systemu SAP.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga aby naświetla będące w zakresie przedmiotu zamówienia były wyposażone w siłowniki oddymiające.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych