



Miasto
Rydułtowy



znak sprawy: BP.271.000029.2022
numer pisma: BP.ZD.000510.2022

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

Rydułtowy | 03.10.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnego w Rydułtowach – etap IV”

Dnia 29.09.2022 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej złożono zapytanie o następującej treści:

1. *Dotyczy zadania nr 1 – budynek 242. W jakiej pozycji przedmiaru ujęto: „ Ściany zewnętrzne na długości galerii docieplone płytą rezolową o gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,020 W/m²K ”.*

2. *Dotyczy zadania nr 1,2,3 – przedmiar kalkulacja własna.*
a. Proszę określić w jaki sposób wycenić dodatkowe pozycje dotyczące kuchenek elektrycznych oraz budek lęgowych - czy w postaci osobnego arkusza kalkulacyjnego, czy pozycje dodać do kosztorysów ofertowych, jeśli tak to do jakich?

b. Czy pozycje z których Inwestor zrezygnował należy usunąć z kosztorysu, czy wycenić i w ilości przedmiaru wpisać ilość „0”?

Zamawiający po konsultacji z projektantem na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. W pozycji nr 17 policzona jest łączna powierzchnia ocieplenia bez rozbicia na styropian i płytę rezolową .

Ad. 2 i 3 Uwaga! W przedmiarze kalkulacja własna dla zadań 1,2, 3 **należy wycenić** pozycje nr 1 i 2 tj. kuchenka elektryczna dwupalnikowa – dostawa i montaż oraz budki lęgowe dla ptaków zgodnie z ekspertyzą ornitologiczno – chiropterologiczną. Aby ułatwić sprawdzanie należy przygotować je w osobnym pliku np. w postaci arkusza kalkulacyjnego oraz opatrzyć właściwym podpisem.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



strona 1/2

osoba odpowiedzialna: Katarzyna Iwulska | tel. służbowy: 32 45 37 409

Natomiast pozycji 3 i 4 w kalkulacji własnej dla zadań 1,2,3 nie należy **wyceniać** zaś w przedmiarach w tych pozycjach wpisać **0**.

Ponadto Zamawiający na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ w następujący sposób: w rozdziale I w ust. 23 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonać wszelkie badania, próby, pomiary itp., niezbędne do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych, w tym pomiary powykonawcze powierzchni użytkowych mieszkań,“.

