



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 05.10.2021 roku

FZP.III-241/59/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „OKRESOWY PRZEGLĄD SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Proszę o informację dotyczącą ilości poszczególnych gaśnic.

Np.

1. Gaśnica proszkowa 12kg - 10 szt.
2. Gaśnica proszkowa 6 kg - ?

Odpowiedź:

- a) Gaśnice proszkowe 12 kg – 43 sztuk,
- b) Gaśnice proszkowe 6 kg – 85 sztuk,
- c) Gaśnice proszkowe 4 kg – 76 sztuk,
- d) Gaśnice proszkowe 2 kg – 24 sztuki,
- e) Gaśnice proszkowe 1 kg – 15 sztuk,
- f) Gaśnice śniegowe 5 kg – 28 sztuk,
- g) Urządzenie GSE 2x – 9 sztuk,
- h) Agregat proszkowy 50 kg – 2 sztuki,
- i) Agregat śniegowy AS 10 – 3 sztuki.