



UWAGA
Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		Data:	11.2016
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego w m. Szczytniki Duchowne dz. 128/1, 261 i Wierzbiczany dz. 95		Skala:	
Temat rysunku:	Schemat zasadniczy obwodów nn 0,4kV		Rysunek nr:	E2
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW			