

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Obornickiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach  
w terminie do 2024-08-28

**Znak sprawy:** GK.6630.152.2024

**Wnioskodawca:** Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe AS-Renobud Adam Siatkowski  
64-920 Piła, ul. Spacerowa 10/15

**Opis przedmiotu narady:**

**Lokalizacja:** Rogoźno dz. 1350, 1351/40, 2385/13(ul.Romana Orlika, Szarych Szeregów)

**Rodzaj i funkcja przewodu:** sieć elektroenergetyczna oświetleniowej

Przewodniczący narady koordynacyjnej: z up. STAROSTY inż. Katarzyna Czeszewska  
Specjalista ds. bazy danych GESUT

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):  
**jednomyslny i pozytywny**

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	AQUABELLIS Sp. z o.o.  Michał Skomurski	pozytywne z uwagami  Przedstawioną dokumentację projektową uzgadnia się w zakresie usytuowania istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez AQUABELLIS Sp. z o.o. pod następującymi warunkami i uwagami: 1) Należy zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robót; 2) W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacji sanitarnej prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych, w celu rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń); 3) W wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nie może nastąpić wypływanie, ani zagłębienie istniejących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej przed rozpoczęciem prac powinno być zawarte porozumienie między inwestorem/ wykonawcą, a AQUABELLIS Sp. z o.o.; 4) Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do wiadomości AQUABELLIS Sp. z o.o. na adres ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@aquabellis.pl ;	przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej