



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 74 81, fax 86 275 74 80

Wysokie Mazowieckie, dn. 18.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Remont drogi powiatowej nr 1565B Brzozowo Panki – Liza Nowa”

Oznaczenie sprawy: 03/I/2023

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:

1. Czy Zamawiający przewiduje wypłatę 100% wynagrodzenia w przypadku wykonania i odebrania całości zamówienia w 2023 r.?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający przewiduje wypłatę 100% wynagrodzenia w przypadku wykonania i odebrania całości zamówienia w 2023 r.

Zapytanie:

1. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 5 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych planuje się wymianę istniejącego przepustu o śr. 80cm. Zwracamy się o załączenie rysunków szczegółowych dotyczących wykonania robót na przepuście, w szczególności rysunku ścianek czołowych, który jest niezbędny od określenia ilości szalunków, zbrojenia, betonu, izolacji oraz prawidłowej wyceny robót na przepuście.

Wyjaśnienie:

Rysunki zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

Zapytanie:

2. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 5 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych planuje się wymianę istniejącego przepustu o śr. 80cm. Zwracamy się o określenie lokalizacji przepustu oraz o potwierdzenie, że nowy przepust ma zostać wykonany z rur HDPE.

Wyjaśnienie:

Przepust powinien znajdować się w lokalizacji 0+118 i należy go wykonać z rur betonowych.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz