



URZĄD GMINY BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54

sekretariat@ugbelchatow.pl

www.ugbelchatow.pl

GINA BEŁCHATÓW

zs. w Bełchatowie

ul. T. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

Bełchatów, dnia 12.07.2021 r.

Nasz znak: IT.7012.228.2021.W

Gmina Bełchatów

ul. Kościuszki 13

97 – 400 Bełchatów

Pełnomocnik:

Tomasz Kucharski

ul. Słoneczna 24

97 – 420 Szczerców

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.07.2021 r. dotyczący zapewnienia dostawy wody oraz podania warunków technicznych przyłączenia wody z sieci wodociągowej przedstawiamy warunki techniczne jakie należy spełnić przy projektowaniu i realizacji inwestycji związanej z wykonaniem przyłącza wodociągowego i zaopatrzeniem w wodę działkę o nr ewid. 241, obręb Myszaki, gmina Bełchatów.

I.1. Inwestor wykona projekt budowlany - przyłącza wodociągowego zasilanego z sieci wodociągowej przy uwzględnieniu poniższych warunków:

- woda z wodociągu używana będzie na cele socjalno - bytowe mieszkańców gminy Bełchatów;
- sieć wodociągowa w obrębie włączenia – Ø 200 PVC zlokalizowana w przedmiotowej działce, wodociąg ujęcia „Parzniewice”;
- ciśnienie dyspozycyjne dla sieci wynosi 259,39 m.n.p.m.;
- dla wykonania instalacji przyłączeniowych stosować rury PE 1 Mpa o średnicy dostosowanej do rozmiarów jednostkowych - według wyliczeń projektanta;
- instalację wodomierzową wykonać zgodnie z obowiązującą normą, a pomiar wodomierza Ø 20 klasy C instalować alternatywnie w: studzience wodomierzowej lub w pomieszczeniu budynku, do którego wprowadzona będzie instalacja. Studzienkę wykonać jako szczelną, wykonanie, np. z żywicy poliestrowych - winna posiadać aprobatę techniczną, w przypadku montażu wodomierza w budynku, zestaw wodomierzowy zamontować w odległości max. 1,0 m od ściany, przez którą zostanie dokonane przejście z instalacją do budynku, wysokość pomieszczenia min. 1,8 m, w miejscu dostępnym do dokonania odczytów, plombowania i wymiany. Jeżeli przewidziane jest bocznikowanie wodomierza, to jego wykonanie leży w gestii Inwestora i należy je wykonać przed montażem wodomierza.

Gmina Bełchatów jest laureatem konkursów



GINA
FAIR PLAY



SPORTOWA
GINA
2016



Włączenie do sieci wodociągowej - NWZ/PE PN 16 lub nawiertka typu NCS oraz zasuwa min. Ø 32 po stronie działki Inwestora.

II.1 Na podstawie warunków technicznych wnioskodawca winien opracować dokumentację projektową wykonania przyłącza wodociągowego na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającą projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Projekt budowlany – przyłącza wodociągowego podlega uzgodnieniu branżowemu w Urzędzie Gminy Belchatów.
3. **Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji i może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:**
 - na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20);
 - bez zgłoszenia (art. 29a).
4. Zabrania się bezpośredniego podłączenia instalacji wodociągowych zasilanych z sieci wodociągowej z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody, np. własne ujęcie wody.
5. Wykonanie przyłącza winno być powierzone jednostce lub osobie prowadzącej branżową działalność gospodarczą.
6. Wykonawstwo robót w zakresie własnym warunkuje się obowiązkiem zatrudnienia uprawnionego inspektora nadzoru.
7. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca robót posiadający stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych z upoważnienia Inwestora, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia (**min. 7 dni roboczych**) zamiaru wykonania inwestycji służbom Gminy Belchatów, ul. Kościuszki 13, 97 - 400 Belchatów. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również wykonawstwa we własnym zakresie. Zobowiązanie zgłoszenia wykonuje Inwestor wskazując osobę i jej dane, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru.
8. W zgłoszeniu należy uzgodnić warunki wykonania, dzień i godzinę włączenia do sieci, termin i godzinę zakończenia inwestycji.
9. Nadzór nad włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, dostarczenie i montaż wodomierzy głównych w przygotowanych do tego podejściach wodomierzowych sprawuje Przedsiębiorstwo Komunikacji i Transportu Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o.
10. Lokalizacja urządzeń wodomierzowych nie może powodować jakichkolwiek kolizji z już istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W przypadku wystąpienia przedmiotowych kolizji pełną odpowiedzialność usunięcia wynikłych z tego tytułu szkód ponosi wnioskodawca.

11. Inwestor wykona przyłącze wodociągowe oraz jego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą na własny koszt.
12. Przyłącze wodociągowe stanowić będzie własność Inwestora i pozostanie na jego utrzymaniu.
13. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.
14. Warunki techniczne przyłącza ważne są 2 lata od daty ich określenia.

Warunki przyjmuję:

Warunki wydał:

Z up. WÓJTA
mgr inż Alicja Chraściniak
KIEROWNIK
Referatu ds. Infrastruktury Technicznej

