



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 11.10.2021 r.

BZP.271.76.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Budowa oświetlenia w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Kłosowa, Żyzna”

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań z zachowaną oryginalną pisownią poniżej):.

Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, Zamawiający wymaga przedstawienia raportu IES LM-79. Czy Zamawiający jako certyfikat równoważny potwierdzający jakość opraw uzna certyfikat ENEC, bądź inny certyfikat równoważny do certyfikatu ENEC?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga przedstawienia raportu IES LM-79, lecz dopuszcza się alternatywnie przedstawienie certyfikatu ENEC.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a