
Proj. słup OU nr 12
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. rura DVK110, l=8,7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (43 mb)
Proj. rura DVK110, l=4,0 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (34 mb)
Proj. słup OU nr 10
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. rura DVK110, l=3,6m
Proj. słup OU nr 9
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. rura DVK110, l=10,0 m
Proj. rura DVK110, l=6,0 m
Proj. słup OU nr 11
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (35 mb)
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (36,5 mb)
Proj. słup OU nr 8
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (50,5 mb)
Proj. mufa, trójnik
Proj. słup OU nr 7
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (48 mb)
Proj. rura DVK110, l=7,0 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (9 mb)
Proj. słup OU nr 6
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (4,5 mb)
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (12 mb)
Proj. słup OU nr 5
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. rura DVK110, l=7,6 m
Proj. rura DVK110, l=4,0 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (16 mb)
Proj. rura DVK110, l=7,5 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (10 mb)
Proj. rura DVK110, l=5,5 m
Proj. słup OU nr 4
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. rura DVK110, l=7,6 m
Proj. słup OU nr 3
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. rura DVK110, l=4,5 m
Proj. rura DVK110, l=6,5 m
Proj. słup OU nr 2
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (28mb)
Proj. rura DVK110, l=10,5 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (26 mb)
Proj. słup OU nr 1
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (59 mb)
Proj. słup OU nr 13
z oprawą oświetleniową h=7 m
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (9 mb)
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (18 mb)
Proj. mufa, trójnik
Proj. kabel YAKXS 4x25 mm² (11 mb)
Podłączenie do nowoprojektowanej szafki oświetleniowej
Legenda
- ist. jezdnia bitumiczna
- projektowany kabel
- projektowana oprawa ośw. na słupie stalowym h=7m
- projektowana rura osłonowa
- zakres opracowania
NOVA-PROJECT
ul. Parkowa 25/70b
51-616 WROCŁAW
INWESTOR
GMINA KUDOWA-ZDRÓJ
ul. ZDROJOWA 24
57-350 KUDOWA-ZDRÓJ
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju
Tytuł projektu:
Przedmiot opracowania:
UL. BRZOZOWIE, KUDOWA-ZDRÓJ - ETAP IX, X
Nazwa rys.:
PLAN SYTUACYJNY
Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień | Podpis
Projektant | mgr inż. Mateusz Kaspura | DOŚ/0376/PWBE/16
Koordynator | dr inż. Maciej Wdowiak | 5207/99/u
Stadium: PW
Branża: ELEKTROENERGET.
Kod archiwalny: 537
Data: Sierpień 2022
Skala: 1:500
Nr rys.: 2