



DZP.26.1.283.2020

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr DZP.26.1.283.2020 na wymianę stolarki okiennej na stolarkę PCV w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2020 r. pod numerem: 581051-N-2020.

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 4 września 2020 r. w formie elektronicznej.


Pytanie:


Czy odstępujecie państwo od wymogu współczynnika dla okna $U=1,1$, przy zastosowaniu profili PCV klasa A-minimum pięciokomorowy, biały o głębokości profilu min. 70 mm nie ma możliwości zastosowania $U=1,1$.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ dotyczące wymogu współczynnika przenikania ciepła dla okna, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być większe niż wartość $U(\max)=1,1$ [$W/m^2 \cdot K$]. Wymagania podane w SIWZ dotyczące grubości i głębokości profilu okna są wymaganiami minimalnymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź **nie skutkuje zmianą terminu składania oraz otwarcia ofert.**


MIEJSCOWY
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Świątek 10/12

SPECJALISTA

Marek Aronowicz