

Piekary Śląskie, 15.09.2022 r.

PN/34/TO/EZ/2022

**Wszyscy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” budowy instalacji odzysku energii ze ścieków sanitarnych dla Oczyszczalni Ścieków „Północ” MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytań (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„Czy ze względu na zbyt małe pomieszczenia możliwe do zaadaptowania na potrzeby zabudowania pomp ciepła Zamawiający dopuszcza ingerencję w bryłę budynku polegającą na powiększeniu dotychczasowego pomieszczenia szatni przez zlikwidowanie ściany z drzwiami – w celu zlokalizowania w nim pom ciepła?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ingerencję w bryłę budynku polegającą na powiększeniu dotychczasowych pomieszczeń szatni przez zlikwidowanie ściany z drzwiami.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o doprecyzowanie czy zakres prac objętych postępowaniem kończy się na przyłączeniu nowej instalacji pomp ciepła do istniejącego rozdzielacza? (bez wymiany armatury rozbiorowej na poszczególne obiegi)?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż zakres prac objętych postępowaniem kończy się na przyłączeniu nowej instalacji pomp ciepła do istniejącego rozdzielacza.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni zasilanie elektryczne klimakonwektorów w odległości do 1 m od urządzenia?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż zapewni zasilanie elektryczne klimakonwektorów w odległości do 1 m od urządzenia.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuszcza odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów przez ściany zewnętrzne budynku?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów przez ściany zewnętrzne budynku.

Pytanie nr 5:

„Szacowana moc maksymalna dwóch pomp ciepła to około 60kW. Prosimy o informację jakim zapasem mocy (na potrzeby budowanej instalacji) dysponuje Zamawiający? Czy zapas ten pokryje w całości zapotrzebowanie pomp ciepła?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż zapas mocy jakim dysponuje Zamawiający pokryje w całości zapotrzebowanie pomp ciepła.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega termin składania ofert i otwarcia ofert.

Przed zmianą było: Termin składania ofert - 16.09.2022 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 16.09.2022 r., godz.10:05

Po zmianie jest: Termin składania ofert - 21.09.2022 r., godz. 10:00,

Termin otwarcia ofert - 21.09.2022 r., godz. 10:05


Z poważaniem


PREZES ZARZADU
mgr Marek Tokarz

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa

2. a/a


SPECJALISTA
Dla Zamówień Publicznych
mgr Edyta Włoszkiewicz