

**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.17.2022.AWE**

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: *„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kierzkowie” (II postępowanie)*

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Zwracamy się z pytaniem w jakiej technologii należy wykonać boisko czy chodzi o nawierzchnię typu natrysk (10mm SBR + 3 mm EPDM) czy może o nawierzchnię typu 2S (7 mm SBR + 7 mm EPDM) Podbudowa typu ET – PET została bardzo dokładnie opisana natomiast jeżeli chodzi o warstwy użytkowe jest tylko informacja o wysokości nawierzchni.

Odpowiedź 1:

Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna 15mm (nie mniej).

Metoda natryskowa (wykonanie na miejscu inwestycji in -situ).

Tylko z warstwy użytkowej wykonanej w całości z granulatu EPDM (mieszanka kauczuków) i kleju poliuretanowego. Frakcja granulatu 1,0-2,3mm.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00099359/01z dnia 25.03.2022r.