"Wp"

istn. sieć wod. D225

nawiertka NWZ/PE PN90 DN225/100

zasuwa z miękkim doszczelnieniem Dn100 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna SKW

proj. wew. inst wodociggowa PE100 SR17 PN10 DN90

UWAGI:

1. Spadki przewodu zgodnie z profilem.
2. Wykonane przyłącze podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu– geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jego położenie na gruncie.
3. Pod przewody należy wykonać podsypkę z piasku grubości 15cm.
4. Nad przewody należy wykonać obsypkę z piasku grubości 30cm.
5. Węzeł "Wł" wykonać według schematu montażowego.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania przyłącza wodociągowego należy sprawdzić rzędne ułożenia istniejącej sieci wodociągowej DN110 do której będzie włączone projektowane przyłącze.
7. Na etapie wykonawstwa należy dostosować metodę odwadniania wykopu do rzeczywistych warunków hydro–geologicznych.
8. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne należy podwiesić stosując dwudzielne rury typu arot'a o długości min. 1,5m w każdym z kierunków.
9. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień ze wszystkimi gestorami sieci załączonych do niniejszego opracowania.
10. Minimalne przekrycie przewodu 1,5m p.p.t. Przy płytszym ułożeniu przewód docieplić 50mm warstwą styropianu ekstrudowanego na całej szerokości wykopu.



Dz. nr 279/228 obr. 2 gm. Sztum

A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.

INWESTOR:
URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

OBIEKT:
BUDOWA HALI NAPRAWCZO-MAGAZYNOWO-WYSTAWIENNICZEJ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-BIUROWYM, GARAŻEM, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM
na terenie części dz. nr 279/228
obręb 2 m. Sztum, gmin Sztum

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ŁUKASZ SZUSTER
Klamry 28B, 86-200 Chełmno

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY INST. WODOCIĄGOWEJ

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Inż. Krzysztof Nowak	KUP/0372/PWOD/10	Sanitarna	
SPRAWDZIŁ	Inż. Artur Herman	KUP/0182/PWBH/16	Sanitarna	

DATA: 04.01.2023 | NR RYSUNKU: IS-03 | REWIZJA: | SKALA RYSUNKU: 1:100/100