


stan projektowany



-QG2: rozłącznik 400A, dwa dodatkowe styki (miejsce na 4 styki) przełączalne 230V 10A

				Data	11.2023	Tytuł: Remont wyłączników głównych w rozd. RG3.1, RG3.2, RG3.3 w budynku	Rozdzielnica RG3.3 Rozdzielnica	= główna	
				Wyk.	Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15	Medycyny Hiperbarycznej na terenie UCMMIT	główna nr 3.3 bud. hiperbarii	+ 00, spręż.	
--				Spr.	..	Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b	Inne	Nr rysunku	Arkusz
Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	--	Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej		ES04	Il. ork.