


Arkusz 3



QP1-zas.podstawowe  
QR1-zas. rezerwowe  
QPS1-sprzęgło sekcja sprzęgłowa->podstawowa  
QRS1-sprzęgło sekcja sprzęgłowa->rezerwowa

Z – aparat zamknięty  
O – aparat otwarty  
SR – aparat otwarty z możliwą dyspozycją załączenia ręcznego przez Użytkownika

Stosować wyłącznik wtykowe/wysuwne

				Data	11.2023	Tytuł: Wymiana rozdzielnic RG3.1 w budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na terenie UCMMIT	Rozdzielnica RG3.1 Rozdzielnica główna	= główna	
				Wyk.	Adam Cwik POM/0010/PWOE/15		bud. kliniki	+ parter	
---				Spr.	.	Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b	Inne	Nr rysunku	Arkusz
Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	---	Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej		ES01	Il. ark.