

Wiskitki, dnia 29.12.2021 r.

Znak sprawy: IZRK.7021.756.2021.BM

Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Warunki przyłączenia
do sieci wodociągowej dla nieruchomości w miejscowości Wiskitki nr ew. dz. 365 obręb
Wiskitki.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 30.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu- 30.11.2021 r.) informuję, że dostawa wody dla ww. nieruchomości należy zaprojektować według następujących zasad:

I. Techniczne warunki przyłączenia:

1. Miejsce włączenia przyłączy– od istniejącego wodociągu o średnicy DN 110 położonego w nieruchomości w miejscowości Wiskitki o nr ew. działki 302 obręb Wiskitki wykonać przyłącze wodociągowe.
2. Stosować rury z PE.
3. Trasa rurociągu powinna być oznaczona taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
4. Przyłącze powinno być zakończone zasuwą z miękkim uszczelnieniem.
5. Ciśnienie w sieci wynosi 0,15 – 0,30 MPa.
6. Uzyskać zgodę zarządcy drogi o nr ew. działki 302 obręb Wiskitki.

II. Parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego:

1. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia w przypadku nieruchomości niezabudowanej w studni wodomierzowej, która powinna spełniać wyżej wymienione warunki.
2. Wodomierz projektować na konsoli.
3. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

III. Informacje formalno- prawne:

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu technicznego na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

2. Usytuowanie projektowanego przyłącza nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe, jeżeli starosta otrzyma wniosek w tej sprawie, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.
3. Uzgodnienie projektu technicznego z Gminą Wiskitki.
4. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy i będzie przez niego utrzymywane.
5. Włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną przyłącza.
6. Włączenie należy realizować pod nadzorem eksploatatora.
7. Odbiór przyłącza wodociągowego może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu Urzędu Miasta i Gminy w Wiskitkach.
8. Warunki dostawy wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o dostawę wody. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem lub współwłaścicielami posiadającymi łącznie powyżej 50% udziałów.
9. Niniejsze warunki techniczne zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Bartłomiej Meszka
INSPEKTOR
ds. gospodarki wodno-ściekowej,
rolnictwa i ochrony zwierząt

Sporządził:

mgr inż. Bartłomiej Meszka

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Klimatu

na stanowisku ds. gospodarki wodno-ściekowej, rolnictwa i ochrony zwierząt,

tel. 46 854 50 23

Znak sprawy: IZRK.7021.753.2021.BM

Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Warunki przyłączenia
do sieci wodociągowej dla nieruchomości w miejscowości Wiskitki nr ew. dz. 364 obręb
Wiskitki.


Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 30.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu- 30.11.2021 r.) informuję, że dostawa wody dla ww. nieruchomości należy zaprojektować według następujących zasad:

- I. Techniczne warunki przyłączenia:
 1. Miejsce włączenia przyłączy– od istniejącego wodociągu o średnicy DN 110 położonego w nieruchomości w miejscowości Wiskitki o nr ew. działki 302 obręb Wiskitki wykonać przyłącze wodociągowe.
 2. Stosować rury z PE.
 3. Trasa rurociągu powinna być oznaczona taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
 4. Przyłącze powinno być zakończone zasuwą z miękkim uszczelnieniem.
 5. Ciśnienie w sieci wynosi 0,15 – 0,30 MPa.
 6. Uzyskać zgodę zarządcy drogi o nr ew. działki 302 obręb Wiskitki.
- II. Parametry techniczne związane z budową przyłącza wodociągowego:
 1. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia w przypadku nieruchomości niezabudowanej w studni wodomierzowej, która powinna spełniać wyżej wymienione warunki.
 2. Wodomierz projektować na konsoli.
 3. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
- III. Informacje formalno- prawne:
 1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu technicznego na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

2. Usytuowanie projektowanego przyłącza nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe, jeżeli starosta otrzyma wniosek w tej sprawie, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.
3. Uzgodnienie projektu technicznego z Gminą Wiskitki.
4. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy i będzie przez niego utrzymywane.
5. Włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną przyłącza.
6. Włączenie należy realizować pod nadzorem eksploatatora.
7. Odbiór przyłącza wodociągowego może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu Urzędu Miasta i Gminy w Wiskitkach.
8. Warunki dostawy wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o dostawę wody. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem lub współwłaścicielami posiadającymi łącznie powyżej 50% udziałów.
9. Niniejsze warunki techniczne zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Bartłomiej Meszka
INSPEKTOR
ds. gospodarki wodno-ściekowej,
rolnictwa i ochrony zwierząt

Sporządził:

mgr inż. Bartłomiej Meszka

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Klimatu

na stanowisku ds. gospodarki wodno-ściekowej, rolnictwa i ochrony zwierząt,

tel. 46 854 50 23