

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu grzewczo – klimatyzacyjnego wraz z wymianą klimakonwektora kanałowego (zawór on/off z siłownikiem 230V, sterownik naścienny).

Po stronie Wykonawcy należy demontaż starego urządzenia, zamontowanie nowego urządzenia oraz jego uruchomienie i sprawdzenie poprawnego działania.

Dostarczone urządzenie musi być kompletne i fabrycznie nowe.

Nowy klimakonwektor musi być kompatybilny z agregatem wody lodowej CGAH225 90,1 kW.

Do Wykonawcy należy również pozostawienie pomieszczenia w takim stanie jak przed wykonaniem wymiany urządzenia.

Obecnie zamontowane jest urządzenie (dane z tabliczki znamionowej) :

**TRANE
230V 1 - 50 Hz
Model : FWD 30BBOOA
Serial nbr 10823775
Input Power 1,04 kW
Test 3,2 MPa**

**STARSZY INSTRUKTOR
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
OSRODKA SZKOLENIA SW w POPOWIE
st. chor. Przemysław Lewandowski**