Powiat wejherowski - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000

RYS. NR 1
ORIENTACJA



RYS. NR 1.1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

PRYZMAT GEODEZJA
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
81-596 Gdynia, ul. Gojawiczyńskiej 9/20
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291
tel. 503 488 000, www.pryzmatgeodezja.pl
mail: biuro@pryzmatgeodezja.pl

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo m., Obręb: Wejherowo 17
Nr sekcji: 6.226.23.16.3.3 - układ "2000/6"
Nr działki: 62 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 26.11.2018r.
Układ odniesienia: "Kronsztatd 86"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Nr ID: GD.6640.7531.2018,
Data: 26.11.2018r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Służebności gruntowych nie badano

W zakresie mapy do celów projektowych nie wystepują projektwane urządzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie: stan na dzień 26.11.2018r.

Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
upr. GUGiK nr 21892



LEGENDA:
- Proj. odpływ do istniejącego rowu
- Istn. studnia wodociągowa przeznaczona do remontu
- Miejsce wykonania odwiertu badawczego gruntu
- Prefabrykowany wylot drenarski
- Zakres oddziaływania

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

Nazwa inwestycji:	Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie, dz.nr 129/6,105/9,106,96,193,42/1,42/3,198,62, 21,20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18	
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	
Projektował:	mgr inż. Marek Datta nr upr. POM/0025/POOS/09 specjalności instalacyjnej	Podpis:
Sprawdził:	inż. Andrzej Krysiński nr upr. GT-III-630/745/77 specjalności instalacyjnej	Podpis:
Data opracowania: styczeń 2019	Skala: 1:500	Nr rys. 5

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, mających na celu wykonanie operatu technicznego, mającego na celu prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Stanisław Wołkowicki
Id. ewidencyjny
10 GRU. 2018
OT. 322-5047/18
2531/18
Dorota Szałamarska

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

PRYZMAT GEODEZJA
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
81-596 Gdynia, ul. Gojawiczyńskiej 9/20
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291
tel. 503 488 000, www. pryzmatgeodezja.pl
mail: biuro@pryzmatgeodezja.pl

RYS. NR 1.2

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo m., Obręb: Wejherowo 17
Nr sekcji: 6.226.22.20.4.2 - układ "2000/6"
Nr działki: 42/3 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 26.11.2018r.
Układ odniesienia: "Kronsztatd 86"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Nr ID: GD.6640.7532.2018,
Data: 26.11.2018r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Służebności gruntowych nie badano

W zakresie mapy do celów projektowych wystepują projektwane urządzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie: stan na dzień 26.11.2018r. - patrz mapa

Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
upr. GUGiK nr 21892



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

Nazwa inwestycji:	Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie, dz.nr 129/6,105/9,106,96,193,42/1,42/3,198,62, 21,20/3 obręb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18	
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	
Projektował:	mgr inż. Marek Datta nr upr. POM/0025/POOS/09 specjalności instalacyjnej	Podpis:
Sprawdził:	inż. Andrzej Krysiński nr upr. GT-III-630/745/77 specjalności instalacyjnej	Podpis:
Data opracowania: styczeń 2019	Skala: 1:500	Nr rys. 8

10 GRU. 2018

Dorota Szamarska

RYS. NR 1.3



PP + 40,0

Rzędna terenu	49,0	49,8	49,51	48,2	47,6	47,6
Rzędna dna przewodu	47,28	47,24		47,22		
Głębokości		2,27		0,58		
Średnica i materiał	DN200 istn.		DN200 proj. PE100RC		wylot	
Spadki i długości	i=1% L=3,5		i=0,5% L=4,0			
Odległości	2,5	3,5	7,5	8,5		

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODWADNIAJĄCEJ OB200-C4 (SUO-4)	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	1 : 100/200	styczeń 2019	25.0

RYS. NR 1.4



Profil podłużny odwodnienia studni odpowietrzającej OD80-C2 (SOD-2)

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel./fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODPOWIETRZAJĄCEJ OD80-C2 (SOD-2)	SKALA 1 : 100/200	DATA WYK. styczeń 2019	NR RYS. 13.0

RYS. NR 1.5



PP + 40 m.n.p.m.

Rzędna terenu	46,91	46,90	46,9	46,6	46,20	46,6
Rzędna dna przewodu		45,14			45,07	
Głębokości						
Średnica i materiał			dn200 PEK proj.		wylot	
Spadki i długości			L=25	i=0,3%		
Odległości		2,0	9	24,0	27,0	28,0

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODWADNIAJĄCEJ OB200-C3 (SUO-3)	SKALA 1 : 100/200	DATA WYK. styczeń 2019	NR RYS. 23.0

Powiat wejherowski - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000

RYS. NR 2
ORIENTACJA

4 Wylot ø200 ze studni odpowietrzającej, OD50-C3 (SOD-3) do rowu R-18

5 Wylot ø200 ze studni odwodnieniowej, OB100-C5 (SUO-5) do rowu R-18

6 Wylot ø200 ze studni odwadniającej OB200-C2 (SUO-3) do rowu R-32

7 wylot ø160 ze studni odpowietrzającej OD80-C1 (SOD-1) do rowu R-18

8 wylot ø200 ze studni odwodnieniowej OB200-C1 (SUO-1) do rowu R-18



RYS. NR 2.1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

PRYZMAT GEODEZJA
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
81-596 Gdynia, ul. Gojawiczyńskiej 9/20
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291
503 488 000, www.pryzmatgeodezja.pl
mail: biuro@pryzmatgeodezja.pl

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo m., Obręb: Wejherowo 17
Nr sekcji: 6.226.22.20.4.1 - układ "2000/6"
Nr działki: 105/5 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 31.08.2018r.
Układ odniesienia: "Kronsztatd 86"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Nr ID: GD.6640.5488.2018,
Data: 31.08.2018r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Służebności gruntowych nie badano

W zakresie mapy do celów projektowych nie występują projektowane urządzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie: stan na dzień 31.08.2017r.

Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)

LEGENDA:

- Proj. odpływ do istniejącego rowu
- Istn. studnia wodociągowa przeznaczona do remontu
- Miejsce wykonania odwiertu badawczego gruntu
- Prefabrykowany wylot drenarski
- Zakres oddziaływania

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

Nazwa inwestycji:	Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie, dz.nr 129/6,105/9,106,96,193,42/1,42/3,198,62, 21,20/3 obręb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18	
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu	
Projektował:	mgr inż. Marek Datta nr upr. POM/0025/POOS/09 specjalności instalacyjnej	Podpis:
Sprawdził:	inż. Andrzej Krysiński nr upr. GT-III-630/745/77 specjalności instalacyjnej	Podpis:
Data opracowania: styczeń 2019	Skala: 1:500	Nr rys. 6

106 Rurociąg dn160mm L=35m
129/6 Rurociąg dn200mm L=10m



RYS. NR 2.2



LEGENDA:

- Proj. odpływ do istniejącego rowu
- Istn. studnia wodociągowa przeznaczona do remontu
- Miejsce wykonania odwiertu badawczego gruntu
- Prefabrykowany wylot drenarski
- Zakres oddziaływania

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo m., Obręb: Wejherowo 17
Nr sekcji: 6.226.22.20.4.1 - układ "2000/6"
Nr działki: 129/3 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 31.08.2018r.
Układ odniesienia: "Kronsztatd 86"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Nr ID: GD.6640.5489.2018,
Data: 31.08.2018r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Służebności gruntowych nie badano

W zakresie mapy do celów projektowych nie występują projektwane urządzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie: stan na dzień 31.08.2017r.

Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)

PRYZMAT GEODEZJA
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
81-596 Gdynia, ul. Gojawiczyńskiej 9/20
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291
tel. 503 488 000, www. pryzmatgeodezja.pl
mail: biuro@pryzmatgeodezja.pl

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
upr. GUGiK nr 21892

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

Nazwa inwestycji:	Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie, dz.nr 129/6,105/9,106,96,193,42/1,42/3,198,62, 21,20/3 obręb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18		
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektował:	mgr inż. Marek Datta nr upr. POM/0025/POOS/09 specjalności instalacyjnej	Podpis:	
Sprawdził:	inż. Andrzej Krysiński nr upr. GT-III-630/745/77 specjalności instalacyjnej	Podpis:	
Data opracowania: styczeń 2019	Skala: 1:500	Nr rys. 4	

Potwierdza się, że mapa do celów projektowych spełnia wymagania prac geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Starosta Wejherowski
OT. SLP- 3933/18
10 WRZ. 2018
1598/18
Z up. Starosty
Główny Specjalista
Dorota Szymańska

RYS. NR 2.3

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb ~~Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18~~

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODPOWIETRZAJĄCEJ OD50-C3 (SOD-3)	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	1 : 100/200	styczeń 2019	15.0



Rzędna terenu	47,70		46,9		45,6	44,4	44,6	43,9
Rzędna dna rurociągu	45,67		45,22				44,32	
Głębokości	2,03						0,28	
Średnica i materiał		dn 160 PE RC					wylot	
Spadki i długości		L=18m i=2,5%		L=18m i=5,0%				
Odległości	3,0		18,0		29		35,0	36,0

RYS. NR 2.4

DW-4
46,90

Studnia odwadniająca OB100-C5
(SUO-5)



Pp + 40,0

	istn. wodociąg wody surowej dn160 istn. zasuwa do wymiany						rów czyścić na dł.50 m
Rzędna terenu	45,50	45,50	45,66	44,58	44,40		43,6
Rzędna dna przewodu		44,09 istn.	44,09 istn.	43,99	43,94		
Głębokości	1,41	1,5		1,67	0,46		
Średnica i materiał	ø100 istn.	dn110 PE proj.		dn 200 PE RC proj.		wylot	
Spadki i długości		9,3% L=1m	i=0,3% L=3m	i=0,5% L=10m			
Odległości		1,0	4	14			15,0

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODWADNIAJĄCEJ OB100-C5 (SUO-5)	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	1 : 100/200	styczeń 2019	27.0

RYS. NR 2.5



Pp + 40,0 m.n.p.m.

Rzędna terenu	47,67	46,87	45,50	45,30 44,7
Rzędna dna przewodu	45,15		45,09	
Głębokości	2,52		0,61	
Średnica i materiał		dn200 PE Rc	wylot	
Spadki i długości		L=12m i=0,5%		
Odległości			12	13,0

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODWADNIAJĄCEJ OB200-C2 (SUO-2)	SKALA 1 : 100/200	DATA WYK. styczeń 2019	NR RYS. 21.0

RYS. NR 2.6



Pp+ 40 m.n.p.m						
Rzędna terenu	48,77	47,8	46,5	46,45	45,6	
Rzędna dna przewodu	46,54	46,25		45,75	45,60	
Głębokości	2,23			0,60		
Materiał i średnica		ø160 PE 100 Rc			wylot	
Spadki i długości		L=23m	i=2,2%			
Odległości		6,0	12,5		25,0	24,0

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI OD80-C1 (SOD-1)	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	1 : 100/200	styczeń 2019	11.0

RYS. NR 2.7



Rzędna terenu	48,4	48,43	46,5	46,40	45,7 45,5 45,7	
Rzędna dna przewodu	46,2	46,08	46,03	45,85	45,7	
Głębokości			2,40	0,55		
Średnica i materiał	ø200 istn.	ø200 PE100RC	proj. ø200 PE100RC proj.	wylot		
Spadki i długości		2	L=8m	i=2,2%		
Odległości		20	10	11,0		

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel./fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM 0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODWADNIAJĄCEJ OB200-C1 (SUO-1)	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
	1 : 100/200	styczeń 2019	19.0

Powiat wejherowski - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 5000

RYS. NR 3
ORIENTACJA



9 Wylot ø160 ze studni odpowietrzającej, OD80-04 (SOD-4) poprzez odpływ powierzchniowy do "rowu bez nazwy"

RYS. NR 3.1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
upr. GUGiK nr 21892

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo m., Obręb: Wejherowo 18
Nr sekcji: 6.226.22.20.4.2 - układ "2000/6"
Nr działki: 25/1 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 31.08.2018r.
Układ odniesienia: "Kronsztatd 86"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Nr ID: GD.6640.5562.2018,
Data: 31.08.2018r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Służebności gruntowych nie badano

W zakresie mapy do celów projektowych nie wystepują projektwane urządzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie: stan na dzień 31.08.2017r.

Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)

Ob. 18
Dz. Nr 25/1 Rurociąg dn160mm L=10m



GEODEZJA
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
81-596 Gdynia, ul. Gojawiczyńskiej 9/20
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291
503 488 000, pryzmatgeodezja.pl
biuro@pryzmatgeodezja.pl

LEGENDA:

- Proj. odpływ do istniejącego rowu
- Istn. studnia wodociągowa przeznaczona do remontu LsIV
- Miejsce wykonania odwiertu badawczego gruntu
- Istn. prefabrykowany wylot drenarski

Upoważnia się, że dokument został zarejestrowany w rejestrze danych geodezyjnych i kartograficznych pod numerem ewidencyjnym i identyfikatorem jednostkowym
Starosta Wejherowski
10 WRZ. 2019
Z up. Starosty
Główny Specjalista
Dorota Szumny

NZ. 321-3943/19
5562/19

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

Nazwa inwestycji:	Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie, dz.nr 129/6,105/9,106,96,193,42/1,42/3,198,62, 21,20/3 obręb Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18		
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektował:	mgr inż. Marek Datta nr upr. POM/0025/POOS/09 specjalności instalacyjnej		Podpis:
Sprawdził:	inż. Andrzej Krysiński nr upr. GT-III-630/745/77 specjalności instalacyjnej		Podpis:
Data opracowania: styczeń 2019		Skala: 1:500	Nr rys. 7

RYS. NR 3.2



TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17 dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA STUDNI ODPOWIETRZAJĄCEJ OD80-C4 (SOD-4)	SKALA 1 : 100/200	DATA WYK. styczeń 2019	NR RYS. 17.0

RYS. NR 4



Uwaga: Wykonać z betonu C35/45

Nr wylot	Wylot ze studni	D mm	h mm	a mm	b mm	c mm	ciężar kg	t1 m NPM	t2 m NPM	t3
7	SOD-1	160	782	870	580	570	1430	45,6	45,75	46,38
2	SOD-2	160	782	870	580	570	1430	49,65	49,80	50,43
4	SOD-3	160	782	870	580	570	1430	44,17	44,32	44,95
9	SOD-4	160	782	870	580	570	1430	54,02	54,17	54,8
8	SUO-1	200	782	870	580	570	1430	45,7	45,85	46,48
6	SUO-2	200	782	870	580	570	1430	44,94	45,09	45,72
3	SUO-3	200	782	870	580	570	1430	44,92	45,07	46,50
1	SUO-4	200	782	870	580	570	1430	47,07	47,22	47,85
5	SUO-5	200	782	870	580	570	1430	43,79	43,94	44,57

TEMAT:
Modernizacja sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie dz.nr. 129/6, 105/9,106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obręb Wejherowo 17
dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A.Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

	SKALA	DATA WYK.	NR RYS.
Wylot rurociągu odwadniającego	1:20	styczeń 2019	28.0