


U = 400/230V  
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE  
P<sub>m</sub> = 0,2kW



## OZNACZENIA

- PROJ.KABEL OŚWIELENIOWY YAKY 4x35 mm/2
- PROJEKTOWANY SŁUP STALOWY
- PROJEKTOWANA OPRAWA LED
- PROJEKTOWANE UZIEMIENIE

DŁUGOŚĆ KABLA YAKY 4x35 mm/2 - 140 m  
ILOŚĆ OPRAW OŚWIELENIOWYCH - 3 szt.

<b>Pracownia Projektów Elektrycznych</b> <b>Elektroplan</b>		Pracownia Projektów Elektrycznych "ELEKTROPLAN" 44-240 Żory, ul. Żeromskiego 1/2 tel. 32-4350-788, 602-740-825, 664-980-419 elektroplan@data.pl		
Inwestor: GMINA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL.PIŁSUDSKIEGO 60	Funkcja:	Nazwisko:	Podpis:	SKALA: -----
Temat: OŚWIEPLENIE ZEWNĘTRZNE ULICY	Projektował:	mgr inż. A.Bernat nr upr. 250/90 Kt		DATA: Luty 2020
Adres: JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.AKACJOWA	Opracował:	D.Knapczyk		NR ARCH: <b>123</b>
Treść rysunku: SCHEMAT IDEOWY OŚWIEPLENIA TERENU	Sprawdził:	inż. T.Jaśkiewicz nr upr. 79/77/Op		NR RYS: <b>4</b>
	-----	-----	-----	