



WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej ustawa Pzp), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W związku z zapisami SWT (załącznik nr 1) prosimy o potwierdzenie, że skład dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich nie obejmuje projektu wykonawczego a co za tym idzie, że nie jest wymagane opracowanie rysunków: zbrojeniowych elementów żelbetowych, ewentualnego sprzężenia konstrukcji, wykonawczych i zestawczych konstrukcji stalowej, rysunków pali i szczegółów elementów wyposażenia itp. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że projekt wykonawczy drogowy ma zawierać tylko przekroje poprzeczne w wyznaczonych lokalizacjach oraz przekrój podłużny z zaznaczonymi miejscami badań geologicznych.

Odpowiedź:

Skład dokumentacji projektowej powinien być zgodny z pkt. 16 szczegółowych wytycznych technicznych będących integralną częścią SWZ.

Zamawiający informuje, że w skład projektu technicznego powinny wchodzić między innymi projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, które obejmują wymienione w zapytaniu rysunki zbrojeniowych elementów żelbetowych, ewentualnego sprzężenia konstrukcji, wykonawcze i zestawcze konstrukcji stalowej, rysunków pali i szczegółów elementów wyposażenia itp.

Kina Hedrvch
Z-ca Dyrektora