

Odpowiedź na pytania dotyczące postępowania na usługę administrowania budynkiem Centrum aktywności Społecznej w Starachowicach.

Pytanie Nr 1

Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie urządzenia znajdują się na placu zabaw?
2. Ile jest hydrantów?
3. Ile jest wyłączników prądu?
4. Jaka jest powierzchnia działki oraz placu zabawach?
5. Ile jest kominów?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

1. Zamawiający omyłkowo wpisał w opisie przedmiotu zamówienia „przeгляд stanu technicznego placu zabaw, usytuowanego na działce przy budynku CAS”.
Zamawiający skreśla ten zapis.
2. 1szt. hydrant wewnętrzny DN25 o ciśnieniu 6,00 bar i wydajności 1,71 dm³/sek
3. 2szt. przeciwpożarowych wyłączników prądu (przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do klatki schodowej z lokalami mieszkalnymi)
4. Zamawiający omyłkowo wpisał w opisie przedmiotu zamówienia „przeгляд stanu technicznego placu zabaw, usytuowanego na działce przy budynku CAS”.
Zamawiający skreśla ten zapis. Zamawiający nie ma uprawnień do dysponowania działką, na której usytuowany jest plac zabaw.
5. 3szt. kominów z dwoma przewodami, 2szt. kominów z trzema przewodami, 2szt. kominów z czterema przewodami.