

GMINA GRYBÓW
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej
Gmina Grybów, Biała Niżna 431

Biała Niżna, dnia 31.03.2023 r.

Znak: ZWiK.281.3.2023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Grybów działająca poprzez jednostkę organizacyjną Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminowych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, przedmiot zamówienia pn. „Dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Stróże” wchodzi w zakres działalności sektorowej Zamawiającego, a jego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach ustawy p.z.p.

Dla zadania j/w jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez: EKOSERVISPOL Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ za cenę **1.250.000,00 zł brutto**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez EKOSERVISPOL Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia).

Do dnia 14.03.2023 r. do terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty w przedmiotowym postępowaniu. W toku badania złożonych ofert komisja postanowiła w dniu 23.03.2023 r. wezwać wykonawcę: firmę EKOSERVISPOL Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ powołując się na zapis pkt 1.2 zapytania ofertowego do podjęcia negocjacji w zakresie zaoferowanej ceny. Wynegocjowana kwota zapisana w protokole z negocjacji stanowi podstawę do zawarcia umowy.

Oferta nr 1 złożona przez firmę GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa została odrzucana z powodu nie spełnienia warunków zapytania ofertowego. Brak zgodności parametrów technicznych zaoferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia.

Dyrektor Zakładu

Jan Gruca