

Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki

G.II.271.1.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 18.03.2022r. o godz. 13⁵⁴ do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. W dokumentacji w rozwinięciach pojawiły się szafki z rozdzielaczami c.o. i rurociągami PEX. Są to istniejące szafki i rurociągi które nie podlegają wymianie. Jeśli podlegają to proszę o informację uzupełniającą jakie to rozdzielacze

Odpowiedź: Rozdzielacze i rurociągi zawarte na I piętrze oznaczone zieloną linią nie podlegają wymianie i jest informacja na rzucie I piętra.

2. W rys.s2 szkoła parter jest zaznaczony zielony obszar. Czy w tym obszarze analogicznie jak w rys. s3 piętro grzejniki nie podlegają wymianie i pozostają.

Odpowiedź: Rury w posadzce są nie wymieniane tylko grzejniki, natomiast tam gdzie są piony to wymieniane są rury i grzejnik na Parterze -brak informacji o tym, że zostają grzejniki

3. Czy zamiast otulin PUR można zastosować otuliny z wełny w otulinie z folii aluminiowej.

Odpowiedź: Dopuszczam zastosowanie otulin z wełny w otulinie z folii aluminiowej (jeżeli będzie estetycznie wykonane).

4. W przedmiarze w pkt. 36 widnieje zapis o robotach demontażowych instalacji w budynku wraz z robotami naprawczymi i remontowymi. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, co wchodzi w skład tego zapisu.

Odpowiedź: Naprawa uszkodzonych ścian i malowanie w przypadku demontażu istniejących rur i grzejników.

5. W rozwinięciach c.o. występują zawory regulacyjne c.o. podpionowe. Proszę o ich uwzględnienie w przedmiarze.

Odpowiedź: Należy ująć w przedmiarze jak kalkulacje indywidualną:

- zawór regulacyjny przepływu dn25-5
- zawór regulacyjny przepływu dn32-1
- zawór regulacyjny przepływu dn15-4
- zawór regulacyjny przepływu dn20-4
- zawór regulacyjny przepływu dn65-1
- zawór regulacyjny przepływu dn50-1

6. Proszę o graficzne przedstawienie stref ppoż. i oddzielen w budynku. Posiadania go jest niezbędne do wykonania przejść ogniowych rurociągów.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza dokumentację techniczną w załączeniu.

Z up. Wójta
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
Zastępca Wójta Gminy Wieliczki