

Zakres czynności konserwacyjno – serwisowych:

- ✓ **kotłowni gazowej - kotła gazowego wodnego Viessmann o mocy 170 km, typ TN 017, rok produkcji 1995, palnik nr 4231977**
 - czyszczenie kotła,
 - przegląd i czyszczenie palnika i dmuchawy,
 - kontrola elektrody zapłonowej oraz elektrody jonizacyjnej palnika,
 - demontaż palnika – czyszczenie wlotu i wylotu powietrza,
 - demontaż osłony przedniej i tylnego wjazdu rewizyjnego kotła,
 - czyszczenie płomieniówek oraz komory spalania w kotle,
 - sprawdzenie czystości i oczyszczenie Multibloku przy palniku,
 - przegląd i sprawdzenie szczelności układów odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza, uzupełnienie preparatu neutralizującego,
 - kontrola ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu zasilającego kocioł, sprawdzenie ciśnienia w naczyniach przeponowych,
 - kontrola płomienia na palniku i automatyki zabezpieczającej palnik,
 - kontrola działania różnicowego zabezpieczenia ciśnieniowego powietrza na palniku,
 - kontrola prawidłowości działania automatyki wewnętrznej palnika i kotła,
 - analiza spalin,
 - kontrola działania wodnych zaworów bezpieczeństwa,
 - kontrola działania regulatora pracy kotłowni,
 - sprawdzenie i czyszczenie filtrów i odmulaczy,
 - czyszczenie lub wymiana filtrów zimnej wody przed reduktorem,
 - odmulenie podgrzewacza ciepłej wody,
 - sprawdzenie ciśnienia w części gazowej naczyń wzbiornych ciśnieniowych,
 - sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie stanu wody w instalacji grzewczej,
 - sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa,
 - kontrola stanu pomp, mieszaczy i innych urządzeń instalacji technologicznej kotłowni,
 - ruch próbny kotła centralnego ogrzewania po przeglądzie technicznym i konserwacji wraz z analizą spalin i regulacją palnika,
- ✓ **Sprawdzenie elektronicznego zaworu gazu.**
- ✓ **Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynku.**
- ✓ **Przegląd systemów detekcji gazu gazex MD-2.Z oraz gas-electric S5HzA4K5P wraz z kalibracją czujników oraz wystawianiem świadectw kalibracji detektora.**