



**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Budowa drogi gminnej 1KDL”**

Stare Babice, dnia 13 sierpnia 2024 r.

BZP.271.6.2024

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa drogi gminnej 1KDL”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że w dniach 9.08.2024 r. – 12.08.2024 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

Pytanie 1:

Branża telekomunikacyjna – przedmiar zamieszczony na stronie Zamawiającego dotyczy przebudowy infrastruktury Orange. Co z pozostałymi sieciami, które są umieszczone w projekcie tj. Tel- nap, Sky-net, Netia?

Odpowiedź 1:

Przebudowa innych operatorów infrastruktury telekomunikacyjnych została opisana szczegółowo w projekcie technicznym tom 2/5 pkt. 1.4-1.9. Przedmiar rozdział 2 zawiera przewidywane roboty niezbędne do wykonania na sieciach operatorów innych niż Orange.

Pytanie 2:

Specyfikacja Techniczna pozycja D-04.12.01 nie zawiera wymogu, co do wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym. Czy to oznacza, że nie ma obowiązku mierzenia tego parametru?

Odpowiedź 2:

Wymaganą wytrzymałość na ściskanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem hydrofobowym zawiera projekt. Wymagania mieszanki zostały określone na C0,4/0,5. Ten parametr będzie wymagany.

Pytanie 3:

Z czego mają być rury DN 800, z PVC zgodnie z opz czy WIPRO zgodnie z dokumentacją?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że właściwe są rury DN 800 - WIPRO - zgodnie z dokumentacją projektową. Dokonano odpowiedniej zmiany w § 1 ust. 3 pkt 5 lit.a projektowanych postanowień umownych.

Pytanie 4:

W dokumentacji technicznej jest 12 studni DN 1200, w przedmiarze 8. Prosimy o podanie właściwej ilości.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze jest podana właściwa liczba studni do wykonania. Studnie S1, S2, S3, Si30 są istniejące.

Jednocześnie Gmina Stare Babice zwraca uwagę, że termin związania, składania i otwarcia ofert nie ulegają przesunięciu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.