

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Wydział Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacja projekt wykonawczy: „**Rozbudowa Nowego Budynku A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn**” została sprawdzona pod względem zgodności z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z uwagami podanymi poniżej.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i Polskich Norm. Sprawdzenie niniejsze ważne jest do dnia: 08-07-2020.

Olsztyn, dnia: 08-07-2019, Nr rej. PT/001984/6MMD/19.

UWAGI:

1. Przed odbiorem technicznym zaktualizować instrukcję ruchu i eksploatacji.
2. Na rys. E-03 przy widoku projektowanego złącza rozdzielczego na potrzeby agregatu zamieścić zapis mówiący o potrzebie zastosowania układów SZR z blokadą elektryczną i mechaniczną oraz uzgodnieniu rozwiązania wszystkich nowopowstałych obwodów zasilanych z tego złącza z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
3. Na rys. E-04 wpisać właściwe moce transformatorów.
4. W przypadku zwiększenia mocy obiektu, projekt budowlany rozbudowy stacji należy uzgodnić w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

Paweł Zurek

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Zbigniew Szprengiel