



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

PKM/911/2022/MS

Gdańsk, dnia 05.12.2022 r.

### Strona internetowa DRMG

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „ Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111”.  
Postępowanie: 180/BZP-U.510.148/2022/EP

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udziela poniższego wyjaśnienia

#### **Pytanie nr 11:**

Logo szkoły - prosimy o podanie wymiarów oraz zdjęcia/rysunku logo, które ma być naniesione na parkiet.

#### **Odpowiedź nr 11:**

Poprzez umieszczenia logo szkoły, Zamawiający rozumie umieszczenie w środkowych kole boiska napisu z numerem szkoły tj. SP 52. Podobne logo znajduję w innej szkole, zdjęcie poglądowe poniżej. Średnica koła około 2m.



Rysunek poglądowy: SP 27

Ponadto, Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami OPZ wykonawca zobowiązany jest wykonać rysunek warsztatowy z naniesionymi liniami boisk i logiem szkoły (numerem), kolorystykę oraz położenie linii boisk i loga z numerem szkoły uzgodni z Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) i Zamawiającym.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

#### **Pytanie nr 12**

Narożniki ochronne - prosimy o informację o materiale z jakiego mają być wykonane narożniki.

#### **Odpowiedź nr 12:**

Narożniki perforowane z aluminium do wtopienia.

#### **Pytanie nr 13:**

Oslony grzejnikowe - prosimy o informację o materiale z jakiego mają być wykonane osłony oraz załączenie rysunku/zdjęcia poglądowego.

#### **Odpowiedź nr 13:**

Oslony wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm lakierowanej na kolor szary. Krawędzie i rogi osłony zaokrąglone tak aby zachować bezpieczeństwo użytkowników.

Wysokość i długość - dopasowana do wielkości grzejnika. Z zachowaniem odstępu między podłogą o osłoną, celem mycia podłogi (ok 15 cm) – do uzgodnienia z Użytkownikiem.

zdjęcie poglądowe kształtu osłon:



Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 06-12-2022