

Grudziądz, dnia 04.07.2023 r.

WIR.271.17.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą **Remont części lekkoatletycznej Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu – obiekt certyfikowany**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, jakiego rodzaju jest podbudowa pod nawierzchnią sportową bieżni? Czy jest bitumiczna czy asfaltowa?.

Odpowiedź:

Pod nawierzchnią sportową należy zastosować asfaltobeton zgodnie dokumentacją projektową

/-/ Prezydent Grudziądza