



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY


Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 78/VIII/24

WPI.7013.2.2024.AW

/14

Świdnica, dn. 12.08.2024 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 10



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

„Dot poz 67 przedmiaru na budynek basenu. Prosimy o informacje czy wyposażenie w meble dla ratowników, kasy, przebieralnie, sanitariaty wchodzi w zakres wyceny?”

Odpowiedź:

Tak, wyposażenie wchodzi w zakres ceny. Natomiast Zamawiający ogranicza wyposażenie do elementów zawartych w dokumencie „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”, który został dołączony do postępowania.

Pytanie nr 2.:

„Jeżeli poz 67 wchodzi w zakres wyceny to prosimy o załączenie specyfikacji ww sprzętu i wyposażenia dla prawidłowej wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Pytanie n 3.:

„Jeżeli poz 67 wchodzi w zakres wyceny to prosimy o załączenie ilości sprzętu i wyposażenia do wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenie kompleksu sportowego”

Pytanie nr 4.:

„Dot poz 68 przedmiaru na budynek basenu. Prosimy o informacje czy wyposażenie w sprzęt ratowniczy wchodzi w zakres wyceny?”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”

Pytanie nr 5.:

„Jeżeli poz 68 wchodzi w zakres wyceny to prosimy o załączenie specyfikacji w sprzętu wraz z ilościami do wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenie kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 6.:

„Prosimy o informacje czy słupki startowe sa w zakresie wyceny? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie ich ilości oraz specyfikacji i rysunków dokumentacyjnych.”

Odpowiedź:

Tak, mają być w zakresie wyceny. Słupki systemowy typu niskiego – 5 szt.

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 7.:

„Prosimy o informacje czy są drabiki basenowe sa w zakresie wyceny? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich ilości oraz przekazanie ich specyfikacji i rysunków dokumentacyjnych.”

Odpowiedź:

Tak, mają być w zakresie wyceny, należy zastosować rozwiązania systemowe (stopnie antypoślizgowe (klasa C) – 4 szt.

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 8.:

„Prosimy o informacje czy podnośnik dla niepełnosprawnych szelkowy jest w zakresie wyceny? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie parametrów i specyfikacji ww podnośnika.”

Odpowiedź:

Tak, podnośnik dla osób z niepełnosprawnością szelkowy należy wycenić. Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 9.:

„Prosimy o zamieszczenie zestawienia piktogramów na ww. zadanie. Konieczne do prawidłowej wyceny.”

Odpowiedź:

Piktogramy należy zamieścić zgodnie z wykonywaną powykonawczą instrukcją pożarową i bezpieczeństwa użytkowania.

Pytanie nr 10.:

„Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny wchodzi wymiana 5szt ławek basenowych.

Odpowiedź:

Tak, należy wycenić 5 szt. ławek opisanych w SWZ.

Pytanie nr 11.:

„Prosimy o zamieszczenie rysunków balustrad balkonowych, tarasowych, schodowych do wymiany.”

Odpowiedź:

Istniejące balustrady mają być remontowane, w przypadku nieopłacalności można wymienić na nowe systemowe uzgodnione z inwestorem i w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 12.:

„Z czego należy wykonać nowe balustrady?”

Odpowiedź:

Istniejące balustrady mają być remontowane, w przypadku nieopłacalności można wymienić na nowe systemowe uzgodnione z inwestorem i w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 13.:

„Brak pozycji na wymianę luster w sali lustrzanej. Prosimy o informacje ile luster należy przyjąć do kalkulacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 14.:

„Jakie urządzenia sportowe na sali gimnastycznej należy wymienić i w jakiej ilości (drabinki, kosze, etc...) ? Prosimy o przekazanie specyfikacji urządzeń.”

Pytanie nr 15.:

„Jak należy wykończyć strop w łączniku? Czy tynk czy sufit podwieszany?”

Odpowiedź:

Strop w łączniku należy wykończyć tynkiem.

Pytanie nr 16.:

„Czy Zamawiający zapewni wykonawcy pomieszczenia opróżnione i gotowe do remontu czy wyniesienie istniejących mebli (np z przedszkola) należy doliczyć do oferty?”

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wyniesienie mebli i przygotowanie pomieszczeń do remontu.

Pytanie nr 17.:

„Prosimy o wskazanie ilości m² stropu żelbetowego hydroforni i rozdzielni elektrycznej który ma być zabezpieczony płytą Ridurit.”

Odpowiedź:

Hydrofornia - 3,2m²,
rozdzielnia elektryczna - 3m²

Pytanie nr 18.:

„Czy na sali gimnastycznej należy wykonać sufit podwieszany? Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o dopisanie.”

Odpowiedź:

Powierzchnia sufitu podwieszanego (zgodnie z pkt 3.2.3 opisu) – 280m².

Pytanie nr 19.:

„Pozycja 95 przedmiaru budowlanego na bud basenu dotyczy piktogramów - prosimy o wskazanie ilości do wyceny”

Odpowiedź:

Piktogramy należy zamieścić zgodnie z wykonywaną powykonawczą instrukcją pożarową i bezpieczeństwa użytkowania. Poz 95 jest informacją, że należy przewidzieć koszty związane z rozmieszczeniem piktogramów.

Pytanie nr 20.:

„Prosimy o zamieszczenie specyfikacji STWIOR budowlanej i elektrycznej”

Odpowiedź:

Specyfikacje zostały dołączone do postępowania.

Pytanie nr 21.:

„Prosimy o informacje czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 06 sierpnia lub wskazanie terminu możliwego dla przeprowadzenia takiej wizji.”

Odpowiedź:

Termin wizji lokalnej został wskazany odrębnie.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus



