





L.P	SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW	Ilość	Uwagi
1.1	Zbiornik metalowy z separatorami tłoczni ścieków AWALIFT 3/2	1	
1.2	Pompy wirowe Strate ST 125 7,5kW	2	
1.3	Zasuwa kołnierzowa wyk.dla ścieków DN125(zintegrowana z tłocznią)	4	
1.4	Zawór zwrotny AWASTOP DN150 (zintegrowany z tłocznią)	2	
1.5	Zasuwa kołnierzowa wyk.dla ścieków DN150(zintegrowana z tłocznią)	2	
1.6	Trójnik kołnierzowy skośny DN150 (zintegrowany z tłocznią)	1	
2	Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 (przetwornik w szafce)	1	
3	Zasuwa nożowa DN200 z niewznoszącym wrzecionem	1	
4	Łącznik rurowo-kołnierzowy dla rur DN200/200	1	
5	Łącznik rurowo-kołnierzowy zabezpieczony przed przesunięciem DN150	1	
6	Rurociąg tłoczny wewnątrz komory DN150 wyk. ze stali K.O.	1	
7	Dolny odcinek wentylacji tłoczni DN100-prostka FF żeliwna L=1,0m z powłoką EKB	1	
8	Zasuwa odcinająca wyk.dla ścieków DN150 z przedłużonym trzpieniem	1	
9	Pokrywa włazu 900x900 typ CWLN z wywiewką Ø150	2	
10	Pokrywa otworu eksploatacyjnego 1000x1000 typ CWL	1	
11	Drabina stalowa COROL typ CDR L= 9,7m z wysuwaną poręczą	1	rys.typowy CDR-0-00
12	Balustrada ze stali K.O.	1	
13	Wentylacja tłoczni Ø110 z kominkiem wywiewnym DN100	1	
14	Wentylacja komory Ø200 z kominkiem nawiewnym	1	
15	Wentylator kanałowy nawiewny Ø200 prod.Rosenberg sterowany przez sterownik tłoczni wg programowego algorytmu załączeń	1	
16.1	Przejście szczelne dla rury Ø200/254	1	
16.2	Przejście szczelne dla rury Ø150/160	1	
16.3	Przejścia szczelne dla rury osłonowej kabla Ø110	1	
17	Pompa do odwodnień Q=2 l/sek. Hp=7,2m	1	
18	Przewód tłoczny PE80ø40 pompy do odwodnień z zasuwą i zaworem zwrotnym DN5/4" z atestem do ścieków	1	
19	Podest obsługowy z krat TWS, wyk.typowe Corol	1	

Sucha przepompownia ścieków
Toruń, Os.Rudak C
z tłocznią AWALIFT typ 3/2

Skala 1:50

Rys.nr 35

COROL Sp. z o.o.
Janikowo, ul.Gnieźnieńska 67/69
62-006 Kobylnica, tel.(061) 815-11-00

RZUT PIONOWY A-A



PODEST OBSŁUGOWY (RZUT PIONOWY A-A)
1.Belki nośne -profile ze stali nierdzewnej
2.Platforma z segmentów demontowalnych z kraty pomostowej z TWS
3.Segmenty stałe kraty pomostowej z TWS
4.Poręcz balustrady z K/D.



UWAGA:
W ZBIORNIKU NAD POMPAMI ZAMONTOWAĆ ŻURAW PRZYŚCIENNY O ODPOWIEDNIM UDŹWIGU
I WYSIĘGU DLA CELÓW SERWISOWYCH POMP

NA COKOLE BETONOWYM USTAWIĆ DEMONTOWALNY ŻURAW SŁUPOWY Z WCIĄGARKĄ NP. TYPU
ZSW-40 (UDŹWIG 400KG) F-MY ZBUD

SZCZEGÓŁY MONTAŻU UZGODNIĆ Z INWESTOREM

TECHNOLOGIA TŁOCZNI ŚCIEKÓW
Rysunek

SIECI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ
Branża

Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
Inwestor

Sieci wody i kanalizacji sanitarnej dla OM Rudak "C" w Toruniu
Temat

Projektant	mgr inż. Piotr Banek uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności: sieci i instalacje sanitarne upr. nr KUP/0058/POOS/04	
Sprawdzający	mgr inż. Gerard Pobłocki uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności: sieci i instalacje sanitarne upr. nr GP.I.7342/202/TO/94	

SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
GERARD POBŁOCKI
87-100 Toruń ul. Włocławska 287
tel. 0-56 654-61-47 e-mail sopp@torun.mon.pl
Jednostka Projektowa

10.01.2011r. Data		1:50 Skala
sanitarna Branża	projekt bud.-wyk. Faza	35/36 Nr rysunku