



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4011.3.2020.LL

Gdańsk, 26.03.2020r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKP i SKM na terenie gminy Miasta Gdańsk” - 2/BZP-U/500.2/2020/TK**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ, z prośbą o uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1

Czy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 i 13/15 cm (miejsca postojowe, zjazd, separacja, opaska, wyspy) należy zastosować kostkę kamienną łapaną? Brak informacji w projekcie i SST.

Odpowiedź nr 1

Należy zastosować kostkę łapaną

Pytanie nr 2

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozłożenie agrowłókniny?

Odpowiedź nr 2

Nie.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 3

Czy powierzchnie obsadzone bylinami należy wykończyć korą lub żwirem? Jeżeli żwirem to jaką frakcją i grubością należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź nr 3

Rabaty obsadzone bylinami, podobnie jak krzewy należy wykończyć przekompostowaną korą (drobno lub średnio mieloną) na grubość do 3 cm.

Pytanie nr 4

Jaka wysokość ekobordu i ile mb powinno zostać uwzględnione w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź nr 4

Stosować obrzeże ogrodowe „typu ekobord” wysokości 7-10 cm, o łącznej długości 60 mb (z nadkładem).

Pytanie nr 5

Jaką powierzchnię szarego grys granitowego należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź nr 5

Należy uwzględnić 35 m².

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 26-03-2020