

iPRA Biuro Usług Projektowych
Izabela Praskowicz
ul. Kadyiego 8 38-200 Jasło

Na podstawie Uchwały Nr XLII/262/21 z dnia 8 lipca 2021r. Rady Gminy w Skołyszynie, w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skołyszyn, oraz wniosku z dnia 18-10-2021r, data wpływu 26.10.2021r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie określa warunki techniczne dla wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skołyszyn.

A. Wnioskodawca:

„ iPRA Biuro Usług Projektowych Izabela Praskowicz, ul. Kadyiego 8 38-200 Jasło”

B. Informacje dotyczące projektowanej inwestycji:

- B. 1. Lokalizacja: miejscowość Skołyszyn (Rejon cmentarza w Skołyszynie)
- B. 2. Charakterystyka techniczna obiektu: 650 mb. sieci kanalizacji sanitarnej i 280 mb sieci wodociągowej w miejscowości Skołyszyn, (Rejon cmentarza w Skołyszynie).

C. Sieć kanalizacji sanitarnej:

- C.1. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn, (Rejon cmentarza w Skołyszynie).
- C.2. Miejsce włączenia do istniejącej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o rzędnych terenu: 272,37/270,76 w rejonie działki o nr ew. 563/9 w Skołyszynie, (droga gminna)
- C.3. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 200 i PVC 160 SN8 o wydłużonym kielichu.

D. Sieć wodociągowa:

- D.1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Skołyszyn, (Rejon cmentarza w Skołyszynie).
- D.2. Miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Ø 80 zlokalizowanej na dz. nr ew. 536 w Skołyszynie.
- D.3. Projekt sieci wodociągowej wykonać z rur PEHD PN 10 o średnicy : 63 – 90 mm.

E. Wymogi formalne.

- E.1. Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.
- E.2. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz ich opis techniczny wymagają uzgodnienia z tut. Zakładem.
- E.3. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

F. Wymagania szczególne:

F.1. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty ich określenia.

Otrzymują:

1., Adresat

2.a/a

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Siedliszynie

Krzysztof Kozioł