

Nasz znak: CUW.PK.343.1.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.1.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń” – postępowanie II

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń**” – postępowanie II, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

### Pytanie/wniosek 1:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym zamawiający wskazuje miejsce montażu paneli fotowoltaicznych w budynku starostwa na dachu płaskim. Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzam, że na wskazanej powierzchni dachu nie ma możliwości zamontowania instalacji o mocy 50 kW, ponieważ zamontowana jest antena wraz z odciągami oraz występuje duża ilość kominów wentylacyjnych. Maksymalna moc instalacji jaką można tam zainstalować to 10 kW. W związku z powyższym proszę o wskazanie innego miejsca instalacji PV.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający zgodnie z zapisami PFU wymaga by „Zaprojektować instalacje fotowoltaiczne pracujące w systemie rozliczeń **net-billing** wg znowelizowanej ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Źródłach Energii (t.j. Dz.U.2022 poz. 1378) i o mocy dostosowanej do istniejącego zapotrzebowania budynków na energię elektryczną zwiększonej o 20% oraz wymianę pokrycia dachowego w wymaganym zakresie”.

Zamawiający zdaje sobie sprawę, że znajdujący się na dachu budynku starostwa maszty z odciągami utrudniają realizację tego warunku zamówienia oraz Zamawiający nie może wskazać innego miejsca instalacji PV o mocy dostosowanej do istniejącego zapotrzebowania budynków na energię elektryczną, dlatego - Zamawiający oświadcza, że przyjmie jako spełnienie warunków zamówienia wykonanie instalacji o mocy w przedziale od 10kW do 20kW.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp<sup>1</sup> dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: JS  
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID  
Sekretarz zespołu

Przekazano / Udostępniono za pośrednictwem  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/715021>

<sup>1</sup> Art. 284 ust. 3 Pzp „Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.”